

ENG

1. General

This set (A) contains a Spare vent cap.

Application

A Spare vent cap S is intended for the replacement of an existing vent cap on a Flamcovent (Clean) 22 mm - 2".

The Spare vent cap L is intended for the replacement of an existing vent cap on a: Flamcovent (Smart) DN 50 - 600, Flamcovent Clean (Smart) DN 50 - 600, FlexBalance (Plus).

2. Installation

The following points are important for the proper operation of the Spare vent cap and to ensure bleeding of the installation:

- Make sure installation is carried out by qualified personnel.
- Observe local regulations and guidelines.
- Perform the installation on a depressurised and adequately drained and cooled system.
- If applicable: disassemble the drain line of the existing Spare vent cap.
- Disassemble the existing vent cap (counterclockwise - (C)). Ensure that this is sealed with a sealing agent; use the available grip surfaces for this.
- Remove loose dirt; in case of serious contamination, replace the entire product.
- Clean the O-ring chamber in the housing.
- Reinstall the Spare vent cap.

⚠ The maximum spacing between the vent cap and the housing is 0.5 mm (D), otherwise the seal may be damaged.

• If applicable: during reinstallation of the drain line, check whether its gradient is sufficient (E). The recommended gradient is 0.5 to 1.0 cm per metre.

3. Maintenance and service

Inspect the vent cap at least once a year. In the event of water loss from the bleed valve, this can be closed with the screw (F).

Environment

Observe local regulations when disposing of the vent cap.

See also www.flamcogroup.com

DEU

1. Allgemein

Dieses Set (A) enthält eine Flamcovent-Ersatzkappe.

Einsatzbereich

Eine Ersatz-Entlüftungskappe S dient als Austauschteil für eine vorhandene Entlüftungskappe auf einem Flamcovent (Clean) 22 mm - 2" Zoll.
Die Ersatz-Entlüftungskappe L dient als Austauschteil für eine vorhandene Entlüftungskappe auf einem: Flamcovent (Smart) DN 50 - 600, Flamcovent Clean (Smart) DN 50 - 600, FlexBalance (Plus).

2. Einbau

Die folgenden Punkte sind für eine ordnungsgemäße Funktionsweise der Ersatzkappe und für eine sichere Entlüftung der Anlage zu beachten:

- Montagearbeiten müssen von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Achten Sie auf die Einhaltung der vor Ort geltenden Vorschriften und Richtlinien.
- Führen Sie Montagearbeiten nur in druckfreien und ausreichend entleerten und gekühlten Systemen durch.
- Bei Bedarf: Demontieren Sie die Ablauflleitung der vorhandenen Ersatzkappe.
- Demontieren Sie die bestehende Ventilkappe (gegen den Uhrzeigersinn – (C)). Stellen Sie sicher, dass sie mit einem Dichtungsmittel abgedichtet wird; verwenden Sie dazu die vorhandenen Greifflächen.
- Entfernen Sie lose Schmutzpartikeln; tauschen Sie bei starker Verschmutzung die gesamte Vorrichtung aus.
- Reinigen Sie die O-Ring-Kammer im Gehäuse.
- Montieren Sie die Ersatzkappe.

⚠ Der Maximalabstand zwischen der Ventilkappe und dem Gehäuse beträgt 0,5 mm (D), da sonst die Dichtung beschädigt werden kann.

- Bei Bedarf: Überprüfen Sie bei der Neuinstallation der Ablauflleitung, ob ein ausreichendes Gefälle vorhanden ist (E). Es wird ein Gefälle von 0,5 – 1,0 cm pro Meter empfohlen.

3. Wartung und Service

Überprüfen Sie die Ventilkappe mindestens einmal jährlich. Tritt aus dem Ablassventil Wasser aus, kann das Ventil mit der Schraube (F) geschlossen werden.

Umwelt

Die Kappe gemäß den vor Ort geltenden Richtlinien entsorgen.

Weitere Informationen unter www.flamcogroup.com

NLD

1. Algemeen

Deze set (A) bevat een vervangende ontluftingskop.

Toepassing

Een vervangende ontluftingskop Spare vent cap S is geschikt voor het uitwisselen van een bestaande ontluftingskop op een Flamcovent (Clean) 22 mm - 2" Zoll.

De Spare vent cap L is geschikt voor het uitwisselen van een bestaande ontluftingskop op een: Flamcovent (Smart) DN 50 - 600, Flamcovent Clean (Smart) DN 50 - 600, FlexBalance (Plus).

2. Installatie

De volgende punten zijn van belang om de goede werking van de vervangende ontluftingskop en de ontlufting van de installatie te verzekeren:

- Laat de installatie uitsluitend door gekwalificeerde personeel uitvoeren.
- Houdt u zich aan de lokale regelgeving en richtlijnen.
- Voer de installatie uit op een drukuurs in voldoende afgetapt en afgekoeld systeem.
- Indien van toepassing: demonteer de afvoerleiding van de bestaande ontluftingskop.
- Demonteer de bestaande ontluftingskop (tegen de wijzers van de klok in - (C)). Let op: deze is geborgd met een borgmiddel. Gebruik de aanwezige gripvlakken.
- Verwijder drijvend vuil. Bij ernstige vervuiling dient u het gehele product te vervangen.
- Reinig de O-ring kamer in het huis.
- Monteer de vervangende ontluftingskop.

⚠ De afstand tussen de ontluftingskop en het huis is maximaal 0,5 mm (D) anders komt de afdichting in gevaar.

- Indien van toepassing: bij het opnieuw monteren van de afvoerleiding controler of deze op voldoende afschot staat (E). Geadviseerd wordt een afschot aan te houden van 0,5 tot 1,0 cm per meter.

3. Onderhoud en service

Inspecteer de ontluftingskop ten minste jaarlijks. In geval van waterverlies uit het ontluftingsventiel, kan deze worden gesloten met de schroef (F).

Milieu

Houdt u zich aan de lokale regelgeving bij het afvoeren van de ontluftingskop.

Zie ook www.flamcogroup.com

FRA

1. Généralités

Ce kit (A) contient une tête de purge de recharge.

Application

Une tête de purge de recharge S est destinée à remplacer une tête de purge existante d'un Flamcovent (Clean) 22 mm - 2".

La tête de purge de recharge L est destinée à remplacer une tête de purge existante d'un Flamcovent (Smart) DN 50 - 600, Flamcovent Clean (Smart) DN 50 - 600, FlexBalance (Plus).

2. Installation

Les points suivants sont importants pour un fonctionnement correct de la tête de purge de recharge et pour garantir la purge de l'installation:

- Confier l'installation à du personnel qualifié.
- Respecter la législation et les directives locales.
- Procéder à l'installation sur un système dépressurisé, vidangé et refroidi de manière appropriée.
- Le cas échéant: déposer la conduite de vidange de la tête de purge de recharge existante.
- Déposer la tête de purge existante (dans le sens anti-horaire - (C)). S'assurer qu'elle est dotée d'un agent d'étanchéité ; utiliser les surfaces de serrage disponibles pour ce faire.
- Enlever les saletés résiduelles ; en cas de contamination grave, remplacer le produit complet.
- Nettoyer le logement du joint torique dans le corps.
- Poser la tête de purge de recharge.

⚠ Le jeu maximum entre la tête de purge et le corps est de 0,5 mm (D), sinon le joint pourrait subir des dommages.

- Le cas échéant: Lors de la pose de la conduite de vidange, veiller à ce que l'inclinaison soit suffisante (E). L'inclinaison recommandée est comprise entre 0,5 et 1,0 cm par mètre.

3. Maintenance et service

Inspecter la tête de purge au moins une fois par an. En cas de fuite d'eau à l'endroit du robinet de purge, le fermer au moyen de la vis (F).

Environnement

Respecter les règlements régionaux lors de la mise au rebut de la tête de purge.

Voir aussi www.flamcogroup.com

ESP

1. Aspectos generales

Este conjunto (A) contiene una tapa de ventilación de repuesto.

Aplicación

Tapa de ventilación de repuesto S destinada a la sustitución de una tapa de ventilación existente de una Flamcovent (Clean) 22 mm - 2".

Tapa de ventilación de repuesto L destinada a la sustitución de una tapa de ventilación existente de una Flamcovent (Smart) DN 50 - 600, Flamcovent Clean (Smart) DN 50 - 600, FlexBalance (Plus).

2. Instalación

Los siguientes puntos son importantes para el buen funcionamiento de la tapa de ventilación de repuesto y para asegurar la purga de la instalación:

- Asegúrese de que la instalación la realiza personal cualificado.
- Cumpla las leyes y normativas locales.
- Realice la instalación en un sistema enfriado sin presión y debidamente drenado.
- En caso aplicable: desmonte la tubería de descarga de la actual ventilación de repuesto.
- Desmonte la tapa de ventilación existente (en sentido antihorario - (C)). Asegúrese de que está sellada con un agente de sellado. Use las superficies de agarre disponibles para ello.
- Elimine los restos de suciedad. En caso de que esté muy contaminada, reemplace todo el producto.
- Limpie la cámara del anel "O" no invólucro.
- Reinstale la tapa de ventilación de repuesto.

⚠ La separación máxima entre la tapa de ventilación y el bastidor debe ser de 0,5 mm (D), de lo contrario, la junta podría dañarse.

• En caso aplicable: durante la reinstalación de la tubería de descarga, compruebe si su gradiente es suficiente (E). El gradiente recomendado es de 0,5 a 1,0 cm por metro.

3. Mantenimiento y servicio

Inspeccione la tapa de ventilación por lo menos una vez al año. En caso de que la válvula de purga pierda agua, se puede cerrar con el tornillo (F).

Medio ambiente

Respete las normas locales cuando deseche la tapa de ventilación.

Véase también www.flamcogroup.com

POR

1. Informação geral

Este conjunto (A) contém uma tampa de purga sobressalente.

Utilização

A tampa de purga sobressalente S destina-se à substituição de uma tampa de purga existente num Flamcovent (Clean) 22 mm - 2".

A tampa de purga sobressalente L destina-se à substituição de uma tampa de purga existente num: Flamcovent (Smart) DN 50 - 600, Flamcovent Clean (Smart) DN 50 - 600, FlexBalance (Plus).

2. Instalação

Os pontos seguintes são importantes para uma operação adequada da tampa de purga sobressalente e para assegurar a purga de ar da instalação:

- Certifique-se de que a instalação é executada por pessoal qualificado.
- Respeite a regulamentação e diretrizes locais.
- Efetue a instalação com o sistema despressurizado e adequadamente drenado e arrefecido.
- Se aplicável: desmonte a linha de drenagem da tampa de purga existente.
- Desmonte a tampa de purga existente (rotando no sentido dos ponteiros do relógio - (C)). Assegure que esta seja selada com um agente de vedação; para o efeito, utilize as superfícies de agarre disponíveis.
- Remova a sujidade solta; em caso de contaminação grave, substitua o produto por completo.
- Limpe a câmara do anel "O" no invólucro.
- Reinstale a tampa de purga sobressalente.

⚠ O espaçoamento máximo entre a tampa de purga e o invólucro deve ser de 0,5 mm (D), caso contrário, a vedação pode ser danificada.

- Se aplicável: durante a reinstalação da linha de drenagem, verifique se a sua inclinação é suficiente (E). A inclinação recomendada é de 0,5 a 1 cm por cada metro.

3. Manutenção e Serviço

Inspecione a tampa de purga pelo menos uma vez por ano. No caso de haver perda de água através da válvula de purga, esta pode ser fechada com o parafuso (F).

Ambiente

Observe os regulamentos locais quando descartar a tampa de purga.

Consultar também o site www.flamcogroup.com

ITA

1. Parte generale

Questa confezione (A) contiene un tappo di sfiato di ricambio.

Impiego

Il cappello di ricambio S è sostitutivo del cappellotto esistente su Flamcovert (Clean) da 22 mm - 2" .

Il cappello di ricambio L è sostitutivo del cappellotto esistente su: Flamcovent (Smart) DN 50 - 600, Flamcovent Clean (Smart) DN 50 - 600, FlexBalance (Plus).

2. Installazione

Le avvertenze seguenti sono importanti per assicurare il buon funzionamento del tappo di sfiato di ricambio ed il corretto scarico dell'aria dall'impianto:

- Curare che l'installazione sia effettuata da personale qualificato.
- Conformarsi alle norme e direttive locali.
- Effettuare l'installazione su un impianto non in pressione, scaricato e raffreddato adeguatamente.
- Se presente, smontare la tubazione di scarico dal tappo di sfiato esistente.
- Smontare il tappo da sostituire (rotolare in senso antiorario - (C)). Controllare le condizioni della garnizione facendo presa sulle apposite superfici.
- Rimuovere le particelle di sporco; se la mordacia è presente in grande quantità sostituirla intero dispositivo.
- Pulire l'alloggiamento della garnizione (O-ring).
- Montare il tappo di sfiato di ricambio.

⚠ La distanza tra il tappo ed il corpo del dispositivo de desaeratore non deve superare 0,5 mm (D), in caso contrario la garnizione può subire danni.

- Se presente, controllare che la tubazione di scarico del tappo abbia una pendenza sufficiente (E). Si raccomanda una pendenza tra 0,5 e 1 cm al metro.

3. Cura e manutenzione

Controllare il tappo di sfiato almeno una volta all'anno. Se si verificano perdite d'acqua dalla valvola di sfiato, questa può essere chiusa ruotando la vite (F).

Ambiente

Per lo smaltimento del tappo di sfiato osservare le norme locali.

Vedere anche www.flamcogroup.com

SWE

1. Allmänt

Denna uppsättning (A) innehåller en extra ventilkåpa.

Användningsområden

Reservventilkåppan S är avsedd att ersätta den befintliga ventilkåpan på Flamcovent (Clean) 22 mm - 2" tum. Reservventilkåppan L är avsedd att ersätta den befintliga ventilkåpan på: Flamcovent (Smart) DN 50 - 600, Flamcovent Clean (Smart) DN 50 - 600, FlexBalance (Plus).

2. Installation

Följande punkter är viktiga för att den extra ventilkåpan ska fungera ordentligt och för att säkerställa att systemet avlufsfordelat ordentligt:

- Sätt till att installationen utförs av behörig personal.
- Sätt till lokala regler och föreskrifter följ.
- Inställera bara på trycklös och ordentligt tömda och avsvalnade system.
- Om tillämpligt: ta undan den befintliga ventilkåpan (motols - (C)). Se till att den är tätad med tättningsmedel, använd gyptornuta för att ta bort den.
- Ta bort löst smuts, om den är väldigt smutsig, behöver den bytas ut helt.
- Rengör höjlets O-ringkammare.
- Montera på ventilkåpan.

Högsta avstånd mellan ventilkåpan och höjlet ska vara 0,5 mm (D), annars riskerar tätningen att skadas.

- Om tillämpligt: när avtäppningsledningen återmonteras, måste du kontrollera att lutningsgraden är tillräcklig hög (E). Recomenderad lutningsgrad är 0,5 till 1,0 cm per meter.

3. Underhåll och service



Inspektera ventilkåpan minst en gång per år. Om vatten läcker ut från avtäppningsventilen, kan den skruvas åt (F).

Miljöansvar

Följ alltid lokala föreskrifter när du gör dig av med ventilkåpan.

Läs mer på www.flamcogroup.com





NOR

1. Generelt

Dette settet (A) inneholder en reservelufteventil.

Bruk

Reserveventilhetten S er beregnet for utskifting av en eksisterende ventilhette på en Flamcovent (Clean) 22 mm - 2".

Reserveventilhetten L er beregnet for utskifting av en eksisterende ventilhette på en: Flamcovent (Smart) DN 50 - 600, Flamcovent Clean (Smart) DN 50 - 600, FlexBalance (Plus).

2. Montering

De følgende punktene er viktige for reservelufteventilens riktige funksjon og for å sikre lufting av installasjonen:

- Sorg for at installasjonen utføres av kvalifisert personell.

• Følg lokale forskrifter og retningslinjer.

• Utfor installasjon på et trykklavlastet og tilstrekkelig avtappet og avkjølt anlegg.

• Hvis aktuelt: Demonter drenasledningen på den eksisterende lufteventilen.

• Demonter den eksisterende lufteventilen (mot urviseren - (C)). Kontroller at den er tettet med et tetningsmiddel. Bruk tilgjengelige grepoverflater for dette.

• Fjern los smuss. Hvis det finnes svært mye forurensing, skift ut hele produktet.

• Rengjør O-ringkammeret i huset.

• Installer reservelufteventilen.

Den maksimale klaringen mellom lufteventilen og huset er 0,5 mm (D), ellers kan tetningen påføres skader.

• Hvis aktuelt: Ved ny montering av drenasledningen kontrollerer du om gradienten er tilstrekkelig (E). Anbefalt gradient er 0,5 til 1,0 cm per meter.

3. Vedlikehold og service

Kontroller lufteventilens minst én gang i året. I tilfelle lekkasje fra lufteventilen kan dette lukkes med skruen (F).



Følg lokale forskrifter når du skal skrote lufteventilen.

Se også www.flamcogroup.com

FIN

1. Yleistä

Tämä sarja (A) sisältää ilmanpoistimen varasuojuksen.

Käyttö

Ilmanpoistimen varasuojuksen tarkoittaa korvaamaan olemassa oleva ilmanpoistin suojuus S tai tarkoittaa korvaamaan olemassa oleva venttiiliin suojuus Flamcovent (Clean) 22 mm - 2"-mallissa.

Ilmantilin suojuus L on tarkoittaa korvaamaan olemassa oleva venttiiliin suojuus malleissa: Flamcovent (Smart) nim. Ø 50 - 600, Flamcovent Clean (Smart) nim. Ø 50 - 600, FlexBalance (Plus).

2. Asennus

Seuraavat kohdat ovat tärkeitä ilmanpoistimen varakanen oikeaan toimintaan varten ja laitteiston ilmauksen varmistamiseksi:

- Varmista, että asennuksen suoritetaan ammattitaitoinen henkilöstö:
- Noudata paikallisia määryksisi ja yleisohjeita.
- Suorita asennus järjestelmään, josta on poistettu paine ja joka on asianmukaisesti tyhjennetty ja jäähtynyt.
- Tarvittaessa on olemassa oleva ilmanpoistimen kannen tyhjennysletku purettava.
- Irrota olemassa oleva ilmanpoistimen kanssi (vastapäivään - (C)). Varmista, että tiivistymisenä käytetään tiivistysainetta, joka levitetään käytettävässä oleviin tarjuntapointoihin.
- Poista irtoilija; jos kyseessä on paha liikantuminen, vahda koko tuote.
- Pudista kotelossa oleva O-renkaan pesäke.
- Kiinnitä ilmanpoistimen varakansi.

Ilmanpoistimen kannen ja kotelon välinen rakenne saa olla enintään 0,5 mm (D), muuten tiiviste vaurioituu.

• Tarvittaessa tarkasta, että tyhjennysletkun kallistus on paikalleen asennettaessa riittävä (E). Suositeltava kallistus on 0,5–1,0 cm per metri.

3. Ylläpito ja huolto

Tarkasta ilmanpoistimen kanssi vähintään kerran vuodessa. Mikäli ilmanpoistoventtiilistä vuotaa vettä, voidaan venttiili sulkea ruuvilla (F).



Huomioi paikalliset määrykset ilmanpoistimen kantta hävitettäessä. Katso myös www.flamcogroup.com

DAN

1. Generelt

Sættet (A) indeholder en ekstra udskillerhætte.

Anvendelse

En reserveventilhætte S er beregnet til udskiftning af en eksisterende reserveventil på en Flamcovent (Clean) 22 mm - 2".

Reserveventilhætte L er beregnet til udskiftning af en eksisterende reserveventil på en: Flamcovent (Smart) DN 50 - 600, Flamcovent Clean (Smart) DN 50 - 600, FlexBalance (Plus).

2. Installation

Det er vigtigt at følge nedanstående punkter for at sikre, at den ekstra udskillerhætte fungerer korrekt og for at sikre afluftning af installationen:

- Installationen skal udføres af kvalificeret personale.
- Overhold de lokale bestemmelser og vejledninger.
- Udfør installationen på et system uden tryk, tilstrekkeligt aftappet og afkølet.
- Hvis monteret om nødvendigt: Adskil aftapningsrøret fra udskillerhætten.
- Aftag den eksisterende udskillerhætte (mod urets retning - (C)). Kontrollér, at den er tætten med et tætningsmiddel. Anvend af tilgængelige hældefader til dette.
- Fjern los snavs. Ved væsentlig tilsmudsning udføres hele produktet.
- Rengør O-rings kammer i huset.
- Monter den ekstra udskillerhætte igen.

Den maksimale afstand mellem udskillerhættens og huset er 0,5 mm (D). I modsat fald kan tætningen beskadiges.

• Om nødvendigt: ved genmontering af aftapningsrøret kontrolleres, om vinklen er tilstrekkelig (E). Den anbefalede hældning er 0,5 til 1,0 cm pr. meter.

3. Vedligeholdelse og service

Inspicer udskillerhætten mindst én gang om året. Ved udsvivende vand fra udluftningsventilen kan denne lukkes med skruen (F).



Læs de lokale bestemmelser, når udskillerhætten skal bortskaffes.

Se også www.flamcogroup.com

POL

1. Informacje ogólne

W zestawie (A) znajduje się odpowietrznik zapasowy.

Zastosowanie

Brzegowa korekta odpowietrznika S jest przeznaczony jako zamieńnik istniejącego korka odpowietrznika w Flamcovent (Clean) 22 mm - 2". Reszterwy korekty odpowietrznika L jest przeznaczony jako zamieńnik istniejącego korka odpowietrznika w: Flamcovent (Smart) DN 50 - 600, Flamcovent Clean (Smart) DN 50 - 600, FlexBalance (Plus).

2. Instalacja

Aby zapewnić prawidłowe działanie odpowietrznika zapasowego, a tym samym odpowietrzanie instalacji, należy zastosować się do poniższych zaleceń:

- Instalację skal udføres af kvalificeret personale.
- Overhold de lokale bestemmelser og vejledninger.
- Udfør installationen på et system uden tryk, tilstrekkeligt aftappet og afkølet.
- Hvis monteret om nødvendigt: Adskil aftapningsrøret fra udskillerhætten.
- Aftag den eksisterende udskillerhætte (mod urets retning - (C)). Kontrollér, at den er tætten med et tætningsmiddel. Anvend af tilgængelige hældefader til dette.
- Fjern los snavs. Ved væsentlig tilsmudsning udføres hele produktet.
- Rengør O-rings kammer i huset.
- Monter den ekstra udskillerhætte igen.

Den maksymalna odległość pomiędzy odpowietrznikiem a obudową wynosi 0,5 mm (D); w przeciwnym wypadku uszczelnienie może ulec uszkodzeniu.

• Om nødvendigt: ved genmontering af aftapningsrøret kontrolleres, om vinklen er tilstrekkelig (E). Zalecamy nachylenie do 0,5 - 1,0 cm na każy metr.

3. Konserwacja i serwis

Odpowietrznik należy sprawdzać co najmniej raz w roku. W przypadku wyciekania wody z zaworu spustowego można zamknąć go śrubokrętem (F).



Odpowietrznik należy utylizować zgodnie z przepisami lokalnymi.

Więcej informacji:www.flamcogroup.com

RUS

1. Общие сведения

В этот набор (A) входит запасной вентиляционный колпачок.

Применение

Крышка воздухоотводчика сепаратора воздуха S предназначена для замены существующей крышки на сепараторе Flamcovent Clean, 22 мм – 2 дюйма.

Крышка воздухоотводчика сепаратора воздуха L предназначена для замены существующей крышки на сепараторах Flamcovent Smart DN 50 – 600, Flamcovent Clean (Smart) DN 50 – 600, FlexBalance (Plus).

2. Установка

Следует обращать внимание на следующие условия для обеспечения правильной работы запасного вентиляционного колпачка и выпуска воздуха из установки:


- Установка должна осуществляться квалифицированным персоналом.
- Необходимо соблюдать местные нормы и правила.
- Монтаж следует проводить на соответствующим образом опорожненной и охлажденной системе со сброшенным давлением.
- Если применимо: разберите сливную имеющуюся запасного вентиляционного колпачка.
- Разберите существующий вентиляционный колпачок (против часовой стрелки – (C)). Обеспечьте его уплотнение герметиком, для этого используйте имеющиеся поверхности захвата.
- Снимите рыхлую грязь: в случае сильного загрязнения замените все изделие.
- Очистите уплотнительное кольцо камеры в корпусе.
- Установите запасной вентиляционный колпачок.

Максимальное расстояние между вентиляционным колпачком и корпусом составляет 0,5 мм (D), в противном случае можно повредить уплотнение.

• Если применимо: во время переустановки сливной магистрали проверьте достаточность ее уклона (E). Рекомендуемый уклон составляет 0,5-1,0 см на метр.

3. Техническое обслуживание

Проводите осмотр вентиляционного колпачка не реже одного раза в год. В случае утечки воды через клапан сброса воздуха, его можно затянуть винтом (F).



При утилизации вентиляционного колпачка соблюдайте местные нормы по охране окружающей среды.

См. также www.flamcogroup.com

CES

1. Obecné

Tato sestava (A) obsahuje náhradní krytku odvzdušňovacího ventilu.

Použití

Náhradní krytku odvzdušňovací S je určena k výměně stávající krytky odvzdušňovací na zařízení Flamcovent (Clean) 22 mm - 2".

Náhradní krytku odvzdušňovací L je určena k výměně stávající krytky odvzdušňovací na zařízení: Flamcovent (Smart) DN 50 - 600, Flamcovent Clean (Smart) DN 50 - 600, FlexBalance (Plus).

2. Instalace

Pro správné fungování náhradní krytky odvzdušňovacího ventilu a k zajištění odvzdušňování instalace jsou dôležité následující body:

- Zajistěte, aby instalaci prováděl kvalifikovaný personál.
- Dodržujte miestne predpisy a smernice.
- Instalaci provádějte na dostatečně vypuštěném a vychladlém systému, ze kterého byl uvolněn tlak.
- Pokud připadá v úvahu: demontujte vypouštěcí potrubí stávající náhradní krytky odvzdušňovacího ventilu.
- Demontujte stávající krytku odvzdušňovacího ventilu (proti směru hodinových ručiček – (C)). Ujistěte se, že je utěsněna k materiálu; k tomu použijte uchopitelné povrchy, které jsou k dispozici.
- Odstraňte uvolněné nečistoty. V případě závažné kontaminace vyměňte celý produkt.
- Vyčistěte prostor pro těsnící kroužek v pouzdru.
- Znovu nastavujte náhradní krytku odvzdušňovací.

Maximální prostor mezi krytkou odvzdušňovacího ventilu a pouzdrem je 0,5 mm (D), jinak může dojít k poškození těsnění.

• Pokud připadá v úvahu: při opětovné instalaci vypouštěcího potrubia zkонтrolujte, zda má dostatečný sklon (E). Doporučený sklon je 0,5 až 1,0 cm na metr.

3. Údržba a servis

Úzáver vetracieho otvoru kontrolujte minimálne raz za rok. V prípade straty vody cez vypúšťací ventil sa tento ventil môže zatvoriť skrutkou (F).



Pri likvidácii krytky odvzdušňovacího ventilu dodržujte miestne predpisy.

Navštívte tiež internetovú stránku www.flamcogroup.com

SLK

1. Všeobecné

Táto súprava (A) obsahuje náhradný uzáver vetracieho otvoru.

Použitie

Náhradný vetraci uzáver S je určený na výmenu existujúceho vetracieho uzávera na Flamcovent (Clean) 22 mm - 2".

Náhradný vetraci uzáver L je určený na výmenu existujúceho vetracieho uzávera na: Flamcovent (Smart) DN 50 - 600, Flamcovent Clean (Smart) DN 50 - 600, FlexBalance (Plus).

2. Montáz

Pre správne fungovanie tohto náhradného uzáveru vetracieho otvoru a na zabezpečenie vypúšťania zariadenia sú dôležité nasledujúce body:

- Montáž tohto zariadenia musí vykonávať kvalifikovaný personál.
- Dodržiavajte miestne predpisy a smernice.
- Montáž vykonajte vtedy, keď je systém riadne vypuštený, vychladený a bez tlaku.
- Ak je to vhodné: z náhradného uzáveru vetracieho otvoru odmontujte existujúce vypúšťacie potrubie.
- Odmontážte existujúci uzáver vetracieho otvoru (doľava – (C)); musí sa utesniť tesnením; tesnenie naneste na dostupné priľahajúce plochy.
- Odstráňte uvoľnené nečistoty; v prípade veľkej kontaminácie vymenite celý výrobok.
- Očistite tesniaci kružok komory v teleze.
- Náhradný uzáver vetracieho otvoru znova.

Maximálna medzera medzi uzáverom vetracieho otvoru a telesom je 0,5 mm (D), vo opačnom prípade sa môže poškodiť tesnenie.

• Ak je to vhodné: pri montáži vypuštacieho potrubia skontrolujte, či má dostatočný sklon (E). Odporúčaný sklon je 0,5 až 1,0 cm na jeden meter.

3. Údržba a servis

Úzáver vetracieho otvoru kontrolujte minimálne raz za rok. V prípade straty vody cez vypúšťací ventil sa tento ventil môže zatvoriť skrutkou (F).



Pri likvidácii krytky odvzdušňovacího ventilu dodržujte miestne predpisy.

Navštívte tiež internetovú stránku www.flamcogroup.com

HUN

1. Általános tudnivalók

Ez a készlet (A) egy tartály légtelenítőt tartalmaz.

Alkalmasítás

Az ítépuszt tartály légtelenítő káppájának cseréléséhez Flamcovent (Clean) 22 mm - 2" meglévő légtelenítő sapkájának cserélésére szolgál.

Az L tartály légtelenítőt sapka a meglévő légtelenítő káppával közelítve lehetővé teszi a cserélését.

2. Beszerelés

A következő pontok a tartály légtelenítő megfelelő működése érdekében a rendszert biztonságos légtelenítése szempontjából fontosak:


- Gondoskodjon rólára, hogy a beszerelést képzett szakember végezz el.
- Tartsa be a helyi szabályokat és irányelvezeket.
- A szereleskor a rendszerekbe ne maradjon nyomás, és legyen megfelelően leeresztve és lehűtve.
- Ha alkalmazható: szerejre szét a meglévő légtelenítő leeresztő csőt.
- Szerelje le a meglévő légtelenítőt (az óramutató járással ellentétes irányban – (C)). Ügyeljen arra, hogy legyen megfelelően leömítve tömörítényaggal; ehhez használja az eddig rögzítőfelületeket.
- Tisztítása le a környen ellátválltható koszt; amennyiben a szennyeződés nagyobb mértékben, cserélje ki a készüléket.
- Tisztítása meg az O-gyűrű kamráját a burkolatban.
- Tegye vissza a tartály légtelenítőt.

A légtelenítő és a burkolat közötti maximális hézag 0,5 mm (D); más esetben a tömítés megsérülhet.

• Ha alkalmazható: a leeresztő cső visszaszerelésekor ellenőrizze, hogy a meredekisége (E) megfelelő-e. Az ajánlott lejtés métereinként 0,5 – 1,0 cm.

3. KARBANTARTÁS ÉS SZERVIS

A légtelenítőt legalább évente egyszer vizsgálja meg. Amennyiben víz szívárog a leeresztő szélépen keresztül, zárja el egy csavarral.



Tartsa be a helyi előírásokat, amennyiben a légtelenítő hulladékként helyezzi el.