




evohome

CZ Technická brožura



Obsah :

1. Úvod	str. 3
2. Vlastnosti zónového systému evohome	str. 3
3. Limity systému – co je lépe vědět předem	str. 4
4. Prvky systému – stavebnice na míru	str. 5
5. Vlastnosti a parametry prvků systému	str. 7
6. Pravidla sestavování systému - zónové a systémové prvky	str. 11
6a. Zónové prvky	str. 12
6b. Systémové prvky – ovládání zdroje tepla a princip PID regulace	str. 13
7. Vytápění místností – výběr, montáž a párování prvků	str. 17
7a. Vytápění otopnými tělesy	str. 18
7b. Teplovodní podlahové vytápění	str. 24
7c. Teplovodní vytápění místnosti ovládané spínací jednotkou	str. 31
7d. Elektrické vytápění místnosti ovládané spínací jednotkou	str. 35
7e. Kombinace více typů vytápění v jedné místnosti	str. 40
8. Ovládání zdroje tepla – montáž a párování prvků, nastavení	str. 41
9. Ohřev zásobníku teplé vody v časovém programu	str. 48
10. Provoz v režimu chlazení	str. 52
11. Postup nastavení a uvedení systému do provozu v 8 krocích	str. 53
12. Tvorba časových programů	str. 54
13. Smart funkce	str. 55
14. Vzdálený přístup	str. 57
15. Odpovědi na časté dotazy, odstraňování potíží a řešení problémů	str. 59



1. Úvodem

Tato technická brožura je vhodná pro rychlé seznámení s možnostmi využití, vlastnostmi a postupy nastavení zónového systému evohome. Může být užitečná při jeho navrhování pro konkrétní aplikace, upozorní předem na případná úskalí, a obsahuje postupy a tipy pro dosažení co nejlepších výsledků.

Cílem brožury není shromáždit o systému evohome veškeré informace a podrobnosti, protože příliš detailů bývá na úkor přehlednosti. Bystrý čtenář jistě brzy odhalí, že některé informace jsou opakovány na několika místech tohoto materiálu – zpravidla je důvodem to, že jsou důležité. A naopak, pokud některou informaci postrádáte, je možné, že ji naleznete na jiném místě brožury, než kde ji zrovna hledáte.

Tento materiál není jediným dostupným informačním zdrojem. Při montáži, uvádění do provozu a užívání systému evohome je nezbytné mít k ruce i další návody (podle toho, z jakých prvků systém skládáte).

Brožura se na tyto příručky v místech, kde jsou zapotřebí, odvolává. Jedná se zejména o :


- [Instalační příručka evohome](#) (ta je vložena v každém balení řídicí jednotky)
- [Uživatelská příručka evohome](#) (návod na obsluhu řídicí jednotky)
- [Instalační příručka pro regulátor podlahového vytápění HCE80](#)
- [Návod pro bezdrátovou hlavici HR92](#)

2. Vlastnosti zónového systému evohome

Týdenní program pro 12 místností

Zónový systém evohome umožňuje řídit prostorovou teplotu až ve 12 místnostech podle zadaného časového programu. Časový program si uživatel nastavuje pro každou místnost zvlášť, podle charakteru jejího využívání během dne a během týdne. K dispozici je týdenní program (každý den v týdnu může být odlišný), a pro každý den lze využít až 6 časových úseků, pro které se nastaví požadované teploty místnosti. Je to právě možnost vytápění objektu v individuálních časových programech pro každou místnost, co přináší největší úspory energie na vytápění – a je to také největší benefit systému evohome.

Kromě řízení teploty v místnostech (což je základní funkce zónového systému) evohome dokáže, je-li to třeba, i spínat podle požadavků místností centrální zdroj tepla. Navíc je možné systém využít i pro řízení ohřevu zásobníku teplé vody v časovém programu.



Bezdrátová komunikace

Systém evohome je bezdrátový. Znamená to, že instalace ve stávajícím objektu nevyžaduje žádné stavební práce a žádné tahání kabelů. Bezdrátová koncepce navíc umožňuje kdykoli nějaký prvek přemístit, nebo přidat do systému další místnosti.

Vzdálený přístup

Uživatel může teploty všech místností ovládat buď v každé místnosti (lokálně), nebo využít řídicí jednotku. Systém evohome má také možnost vzdáleného přístupu, a to prostřednictvím telefonu (mobilní aplikace TCC) nebo PC (stačí internetový prohlížeč).

Univerzální využití

Víme, že dům může být vytápěn mnoha různými způsoby. Zónový systém evohome se vždy poskládá z potřebných prvků - každému domu na míru. Nevadí, že jsou místnosti v jednom objektu vytápěny různými způsoby – každou místnost lze vybavit a řídit jiným způsobem. Dokonce i případy, kdy je v jedné místnosti použito více typů vytápění, jsou většinou řešitelné. Systém disponuje prvky pro tyto způsoby vytápění :

- otopná tělesa (radiátory)
- podlahové vytápění
- elektrické vytápění (přímotopy, infrazářiče...)

Navíc umí evohome přepínat technologická zařízení objektu mezi režimem vytápění a režimem chlazení, pokud to umožňují.

Hovoříme česky

Systém evohome je plně lokalizován do českého jazyka. Češtinu obsahuje řídicí jednotka, v češtině je mobilní aplikace TCC, ovládání systému v internetovém prohlížeči a české je rozhraní přístupu z PC na účet. Český hovoří i hlavní informační portál getconnected.honeywellhome.com/cz, který je současně vstupní bránou pro založení uživatelského účtu a aktivaci vzdáleného přístupu.


3. Limity systému – co je lépe vědět předem

Než začnete se specifikací potřebných prvků pro konkrétní aplikaci, je dobré vědět, že evohome (jako ostatně každý systém) má svá omezení – jsou zkrátka požadavky, které splnit nemůže. A lépe je se s nimi seznámit předem, než na tyto limity narážet až při montáži a uvádění do provozu – to už bývá pozdě...

a) evohome je bezdrátový systém – pozor na dosah

Je důležité si uvědomit a zmapovat velikost objektu (domu), a znát jeho vnitřní dispozice. Svou roli také hrají materiály zdi a stropů.

Aby bylo jakékoli bezdrátové zařízení homologováno, nesmí jeho dosah signálu překročit vzdálenost 100m ve volném prostoru. Z toho vyplývá i omezení dosahu signálu v interiéru. Obecně lze říci, že uvnitř domu je dosah bezdrátového signálu asi 30m, je-li v cestě jeden strop a dvě příčky. Pokud jsou ovšem vnitřní zdi kamenné (s odpovídající tloušťkou kolem 80cm), nebo je například strop nad sklepem z armovaného betonu (což ze sklepa rázem udělá faradayovu klec), nemůžeme od prostupu signálu čekat zázraky.



Jednotlivé prvky systému evohome mezi sebou komunikují na frekvenci 868MHz (frekvence schválená pro tento typ zařízení), a využívají proprietární komunikační protokol. **Žádné posilovače signálu (extendery), které by dosah rozšířily, nejsou k dispozici.** V případě výpadků signálu je možné pouze nějaké prvky poněkud přemístit, což ovšem například u hlavic, montovaných na otopná tělesa, nepřichází v úvahu.

Zkušenosti říkají, že pokud se má v objektu regulovat vytápění více než 10 místností, nebo jsou místnosti na více než dvou podlažích, je třeba zbystrit a prohlédnout si dispozici objektu, a zjistit prostupnost zdí a stropů. Jako mnemotechnická pomůcka jistě poslouží informace, že komunikace evohome je poněkud robustnější než wifi 2,4GHz. Dosah v rámci objektu lze tedy dopředu alespoň informativně ověřit – položte na místo, kde by měla být řídicí jednotka, nějaké wifi zařízení (např. router), a zkontrolujte dosah wifi v jednotlivých místnostech při pozavíraných dveřích (např. telefonem).

Mezi dotazy často zaznívá obava, zda se nebudou rušit dva nebo více systémů evohome v jednom objektu, popřípadě jestli do komunikace nebudou zasahovat jiné systémy, komunikující na stejné frekvenci. Není důvod se znepokojovat – při konfigurování systému se všechny prvky s řídicí jednotkou „párují“. Během tohoto procesu si navzájem přečtou svoje unikátní ID kódy, a s jiným (cizím) zařízením odmítají komunikovat.

Pravidla pro umístění bezdrátových prvků

Abychom dosah bezdrátového signálu zbytečně nedegradovali již nevhodným umístěním prvků, je zapotřebí dodržovat doporučená pravidla. Bezdrátové prvky neumísťujte do uzavřených prostor (do rozvaděčů a skříní), neinstalujte je v blízkosti kovových předmětů (skříní, regálů, potrubí), a pokud se nachází více bezdrátových prvků na jednom místě (typicky spínací jednotky), měl by mezi nimi být odstup nejméně 50 cm. Řídicí jednotku není vhodné situovat do bezprostřední blízkosti televizoru, reprobeden, routeru, počítače, monitoru nebo jiných rušivých elementů.

b) evohome je konfigurovatelný systém – pozor na požadavky

Systém evohome je sice celkem univerzální, ale je to systém konfigurovatelný – nikoli volně programovatelný. Nedokáže zajistit funkce, které nemá firmware řídicí jednotky k dispozici.

Systém je určený pro regulaci vytápění. V případě, že to umožní technologická zařízení instalovaná v objektu, lze evohome využívat i pro chlazení. Není ale možné ovládat větrání, a problematické je např. i ovládání podlahových konvektorů s vestavěnými ventilátory. Mezi další nespílitelné požadavky patří :

- přepínání mezi dvěma různými zdroji tepla (například mezi tepelným čerpadlem a elektrokotlem, nebo mezi oběhovým čerpadlem na sekundáru za akumulární nádrží a křovovou vložkou)
- víceúrovňová regulace – např. spínání jednoho čerpadla pro jednu skupinu místností, a dalšího čerpadla pro druhou skupinu místností
- ekvitermní regulace zdroje tepla (i když řídicí jednotka zná aktuální venkovní teplotu)

Pro náležité pochopení možností systému evohome je důležité si uvědomit, že systém nikde neměří (a tedy nezná a neviduje) teplotu otopné vody - a to na žádném místě otopné soustavy. Celý jeho princip je založen pouze na měření aktuálních prostorových teplot v jednotlivých místnostech, a následné snaze v těchto místnostech prostřednictvím zónových prvků docílit teploty podle nastavení. K tomu systém ještě může (nanejvýš) poskytnout nějakému centrálnímu zdroji tepla (typicky např. kotli) kontaktem spínací jednotky informaci, že se má spustit.

Při konfiguraci systému lze u každé místnosti nastavit pouze jeden typ vytápění (což umožní napárovat pouze jeden typ regulačního prvku). V případě místností vytápěných dvěma a více různými způsoby je proto nutné použít některého z variantních řešení, které sice nejsou v rámci systému evohome standardní, ale zpravidla to funguje (více informací naleznete v kapitole 7e).

c) evohome je autonomní systém – nekomunikuje s jiným zařízením

V systému evohome komunikují pouze jeho prvky mezi sebou. Systém nepřijímá žádné signály / informace z jiných systémů či zařízení, a sám také žádné nedokáže poskytnout. Nelze jej tedy propojit s nějakým zabezpečovacím systémem, systémem osvětlení či stínění, apod.


4. Prvky systému – stavebnice na míru

Systém evohome je vždy stavebnice takových prvků, které jsou pro danou aplikaci zapotřebí. Jejich výběr závisí na tom, co a jak je zapotřebí ovládat. Všechny prvky systému lze pořídit samostatně, některé bývají i součástí ekonomických sad.

Ať už vypadá konfigurace systému jakkoli, vždy je zapotřebí mozek systému - řídicí jednotka. Uchovává v sobě veškerá nastavení systému, a zprostředkovává vzdálený přístup. Systém tak funguje automaticky, i když je zrovna problém s internetovým připojením domácnosti, a vždy se dá prostřednictvím řídicí jednotky ovládat.

Některé prvky systému jsou napájené bateriemi (nástěnné ovladače, elektronické hlavice, snímač teploty v zásobníku teplé vody), jiné vyžadují síťové napájení 230VAC (řídicí jednotka, spínací jednotky, regulátor podlahového vytápění) – s tím je dobré počítat dopředu, a zajistit / připravit si příslušné vývody.

základní prvky systému **evohome**



Přesná objednávací čísla nejpoužívanějších prvků a sad systému :

ATP921R3052	Sada evohome : řídící jednotka (ATC928G3026) s bílým krytem + napájecí konzole v provedení na stůl (ATF800) + spínací jednotka (BDR91T1004)
ATC928G3026	Samostatná řídící jednotka evohome s bílým krytem, pozor – bez napájecí konzole !
ATF600	Napájecí konzola pro montáž řídící jednotky na stěnu, napájení 230VAC
ATF800	Napájecí konzola pro umístění řídící jednotky na vodorovnou plochu, napájení 230VAC
ATF700	Sada tří krytů řídící jednotky (ATC928G3026) : černý lesklý + tmavě šedý + světle šedý
BDR91T1004	Bezdrátová spínací jednotka, relé 5(3)A, napájení 230VAC, včetně rozšířených PID parametrů pro tepelné čerpadlo
BDR91A1000	Bezdrátová spínací jednotka, relé 5(3)A, napájení 230VAC
HR92EE	Bezdrátová termostatická hlavice – výklopný displej, napájení 2x AA baterie
T87RF2083	Round - nástěnný ovladač / snímač teploty, napájení 2x AA baterie
Y87RF2024	Sada Round : nástěnný ovladač / snímač teploty (T87RF2083) + bezdrátová spínací jednotka (BDR91A1000)
HCE80	Bezdrátový regulátor podlahového vytápění pro 5 místností, napájení 230VAC – bez antény !
HRA80	Anténa pro bezdrátový regulátor podlahového vytápění HCE80
HCS80	Rozšiřující modul do bezdrátového regulátoru podlahového vytápění HCE80, zvýšení počtu ovládaných místností z 5 na 8
MT4-230-NC	Termopohon Smart-T, napájení 230VAC, kabel 1m – bez napětí uzavírá ventil
MT4-230-NO	Termopohon Smart-T, napájení 230VAC, kabel 1m – bez napětí otevírá ventil
ATF500DHW	Sada pro řízení ohřevu zásobníku teplé vody v časovém programu : bezdrátový snímač teploty vody v zásobníku (příložené čidlo + čidlo do jímky) + bezdrátová spínací jednotka (BDR91A1000)

5. Vlastnosti a parametry prvků systému

Řídicí jednotka

Řídicí jednotka je centrálním mozkiem systému evohome. Je vybavena barevným dotykovým displejem, ovládá kromě všech zásadních evropských jazyků i češtinu, a drží v sobě veškerá nastavení systému :

- strukturu systému (seznam místností a příslušné zónové prvky)
- individuální časové programy pro až 12 místností (žádané teploty)
- dočasná přenastavení požadovaných teplot
- rozšířené parametry jednotlivých místností a systémových prvků
- nastavení svého displeje (podsvícení, spořiče, uzamčení...)
- nastavení a parametry Smart funkcí
- spojení s wifi routerem

ATC928G3026

řídicí jednotka



ATF700

3 kryty



barevné variace krytů
(volitelné příslušenství)

V interiéru řídicí jednotka rozhodně ostudu neudělá. V základu je dodávána s bílým krytem, ale je možné přikoupit sadu krytů ATF700, obsahující další tři barevné kryty (světle šedý, tmavě šedý a lesklý černý). S barvou krytu můžete sladit i podsvícení základní obrazovky nebo spořičů, a celé zařízení tak umocní dojem z Vašeho interiéru.

Řídicí jednotka vyžaduje trvalé napájení, které zajišťuje napájecí konzole. Pokud je řídicí jednotka vyjmuta z konzole, převezmou napájení dvě dobíjecí baterie pod krytem. Ty dokáží udržet jednotku v provozu pouze krátkodobě (v řádu hodiny) – poté, co ji už nepotřebujete držet v ruce nebo přenášet, je nutné ji vrátit zpět do konzole, kde se akumulátory opět dobijí. K dispozici jsou dva typy napájecí konzole.

První typ konzole (ATF800) slouží pro položení řídicí jednotky na stůl nebo jinou vodorovnou plochu, a vede z ní napájecí šňůra 1,5m, zakončená zástrčkou. Její instalace je jednoduchá (strčit šňůru do zásuvky). Tato konzole je i součástí startovní sady evohome (ATP921R3052).



ATF800

konzole na plochu

Druhý typ konzole (ATF600) umožňuje montáž řídicí jednotky na stěnu. V místě, kde bude konzola namontována, je zapotřebí předem připravit instalační krabici s vývodem 230VAC, dostatečně hlubokou na to, aby se do ní vešly jak konce kabelů, tak trafo, které je součástí konzoly (zkušenost říká, že hloubka instalační krabice by měla být nejméně 38mm).



ATF600

konzole na stěnu

Nástěnný ovladač / snímač teploty

V každé místnosti, ve které má být regulována teplota, je nutné prostorovou teplotu měřit. Systém evohome má k dispozici tři prvky, které teplotu místnosti umí měřit :

- řídicí jednotka samotná (může měřit pouze místnost, kde je instalována)
- hlavice otopného tělesa (pouze jestliže je místnost vytápěna radiátorem)
- ovladač / snímač teploty T87RF

Bezdrátový nástěnný ovladač **T87RF** můžeme použít jako referenční snímač teploty místnosti vždy, ať už je vytápěna jakýmkoli způsobem. Je určený pro montáž na stěnu. Má podsvícený displej a velké znaky, takže je dobře čitelný za všech okolností. Ovládá se velice jednoduše – nastavení teploty se mění otočením bílého prstence.

Technické údaje :

- napájení dvěma tužkovými alkalickými bateriemi (AA) – baterie jsou součástí balení
- životnost baterií : technické materiály uvádí minimálně 2 roky, naše zkušenost říká, že minimálně 5 let



Rady a tipy :

Nástěnný ovladač T87RF nenechávejte někde ležet – v ruce se hůře ovládá, a při uchopení může dojít k vymáčknutí a odpojení baterií na rubu ovladače. Vždy jej pevně nainstalujte na stěnu.

Pokud v rámci systému evohome upotřebíte i spínací jednotku BDR91A1000, zakupte ovladač v ekonomické sadě s touto jednotkou – obj. číslo Y87RF2024 (= T87RF2083 + BDR91A1000). Spínací jednotku z této sady vždy před použitím vyresetujte !

Hlavice otopného tělesa

Pokud jsou místnosti vytápěny otopnými tělesy (radiátory), používáme k regulaci teploty bezdrátové hlavice **HR92EE**. Hlavice fungují v rámci proporcionálního pásma analogově, tedy při dotápění na přesnou teplotu stále upravují výšku svého zdvihu (nepracují v režimu otevřít / zavřít ventil). Uvnitř hlavice je snímač prostorové teploty, který zpravidla slouží jako referenční pro danou místnost. Hlavice je poměrně chytré zařízení s 11 nastavitelnými parametry a pokročilou diagnostikou. Nastavení teploty na hlavici je velice intuitivní – otočením ovládacího kolečka. Během přestavování polohy je hlavice relativně tichá – nikoli však bezhlučná (zde hraje roli ještě akustika místnosti, a samozřejmě také individuální vjem uživatele).

Displej hlavice je výklopný, a dá se ve vyklopené poloze zaaretovat. Současně je displej podsvícený, takže je výborně čitelný. Hlavice umí sama rozpoznat, že bylo v místnosti otevřené okno (vyhodnotí rychlý pokles teploty v místnosti), a uzavřít ventil. Má protimrazovou ochranu nastavenou na 5°C. Součástí balení hlavice je montážní nástavec pro ventily s přípojovacím závitem M30x1,5 (je již nasazený na hlavici), montážní nástavec pro ventily M28x1,5 a adaptér pro montáž hlavice na ventil Danfoss RA. Návod k montáži a obsluze hlavice naleznete [zde](#).

Další technické údaje :

- napájení dvěma tužkovými alkalickými bateriemi (AA) – baterie jsou součástí balení
- životnost baterií : minimálně 2 roky
- možnost kalibrace snímače teploty v rozsahu -3°C ... +3°C
- displej zobrazuje nastavenou teplotu (ale v parametrech lze nastavit zobrazování naměřené teploty)
- automatické procvičení ventilu 1x týdně (aby mimo topnou sezónu ventil nezatuhl)
- ovládací prvky hlavice lze z řídicí jednotky uzamknout (využijete např. v dětském pokoji)



Rady a tipy :

Nemusíte nutně používat snímač v hlavici. Referenční teplotu místnosti lze měřit např. ovladačem T87RF (výhodné v případech, kdy je hlavice umístěná v rohu místnosti, nebo je překrytá závěsem, nábytkem apod.).

Před montáží hlavice na ventil změňte parametr 6 z hodnoty 0 na hodnotu 1 – zvýší se pracovní zdvih hlavice, což umožní ventilu pracovat v plném rozsahu (zvláště v případě kompaktních radiátorů, protože inertní ventilové vložky uvnitř radiátorů mývají větší pracovní zdvih).

T87RF

ovladač / snímač teploty



HR92EE

hlavice otopného tělesa



Kromě standardní hlavice (HR92EE) existuje i její ekonomická varianta, hlavice **HR91EE**. Jedná se o hlavici bez displeje, a nemá k dispozici žádné nastavovací parametry. Vzhledem k těmto vlastnostem má tedy omezenou diagnostiku (a v případě potíží se pak hůře hledá příčina v rámci otopné soustavy). Na tomto provedení hlavice také nelze navýšit pracovní zdvih, což může u některých ventilů (zvláště v případě kompaktních radiátorů - inertní ventilové vložky uvnitř radiátorů mají větší pracovní zdvih) vést k jejich nedostatečnému uzavírání či otevírání, a těleso tedy přetápí nebo nedotápí.

U tohoto typu hlavice nelze lokálně přenastavit teplotu, ani není možné kalibrací zpřesnit měření teploty. Patříte-li mezi případné zájemce o tento typ hlavice, rozmyslete si předem opravdu dobře, zda (a v čem) je to pro Vás výhodné řešení.

HR91EE
hlavice otopného tělesa



Regulátor podlahového vytápění

Jestliže používáte teplovodní podlahové vytápění, slouží jako regulační prvek systému evohome regulátor **HCE80**. V základním provedení je určen pro regulaci 5 místností (což neznamená pouze 5 vývodů z rozdělovače - každá místnost může mít topných okruhů několik). Vložením rozšiřujícího modulu **HCS80** se navýší jeho potenciál dokonce až na 8 místností. Regulátor HCE80 je bezdrátové zařízení, a ke své činnosti nutně potřebuje anténu **HRA80**, která se objednává zvlášť.

HCE80
regulátor podlahového vytápění



HRA80
anténa



Tento regulátor se zpravidla montuje do skříňe rozdělovače (anténu je zapotřebí za účelem kvality signálu umístit vně rozdělovače na zdi). Regulátor prostřednictvím svých svorkových vývodů ovládá termopohony, instalované na ventilech jednotlivých topných okruhů (v režimu otevřeno / zavřeno). Kromě termopohonů lze přímo na regulátor připojit vývod na cirkulační čerpadlo rozdělovače. Regulátor pak inteligentně umí spouštět i toto čerpadlo, včetně potřebných přeběhů a doběhů. Přívodní šňůra pro napájení regulátoru se zástrčkou je součástí balení.

Technické údaje :

- napájení regulátoru 230VAC (přívodní šňůra se zástrčkou je součástí dodávky)
- v základním provedení regulace 5 místností (po vložení expanzního modulu se aktivují další 3 místnosti)
- 8 výstupních svorek pro připojení termopohonů (po vložení expanzního modulu se aktivují další 3 svorky)
- možnost spínání oběhového čerpadla
- ovládání termopohonů napětím 230VAC, režim termopohonů volitelný (NC nebo NO)



Rady a tipy :

Pro první a druhou místnost má regulátor HCE80 více svorek pro více okruhů, ale kdyby i přesto bylo zapotřebí pro některou místnost připojit více termopohonů na jednu svorku, je to možné – na každou výstupní svorku regulátoru lze připojit až tři termopohony.

Při montáži regulátoru HCE80, jeho zapojování a uvádění do provozu vždy používejte český návod [zde](#).

Vybrané termopohony musí být určené pro napětí 230VAC. Je možné zvolit termopohony v režimu NC (bez napětí zavřeno) nebo NO (bez napětí otevřeno) – jen je pak zapotřebí dobře nastavit přepínač typu termopohonů pod krytem regulátoru HCE80. Termopohony připojené k jednomu regulátoru musí tedy být vždy jednoho typu – všechny NC nebo všechny NO.

K regulátoru HCE80 můžete připojit termopohony jakéhokoli výrobce - budeme však rádi, použijete-li naše osvědčené termopohony MT4-230 (Smart T), dostupné v režimech NC i NO.

MT4-230
termopohon



Spínací jednotky

Spínací jednotky jsou také bezdrátová zařízení, a v rámci systému evohome fungují jako poměrně univerzální prvky, které mají mnoho variant využití, např. :

- ovládání centrálního zdroje (kotle, tepelného čerpadla, oběhového čerpadla sekundáru, uzavírky, ...)
- spínání zónového zařízení (termopohonu na ventilu radiátoru, přímotopu, infrapanelu, ...)
- přepínání rozdělovacího ventilu v aplikaci ohřevu zásobníku TV
- přepínání centrálního zdroje mezi režimy vytápění a chlazení
- přepínání zónového zařízení mezi režimy vytápění a chlazení

Technické údaje :

- napájení 230VAC
- bezpotenciální přepínací kontakt, zatížitelnost relé 5A

V současné době existují dva typy spínacích jednotek – BDR91T a BDR91A. Jejich využitelnost se navzájem liší, podrobnosti budou uvedeny níže. Zde si zatím vystačíme s informací, že BDR91T zastane všechny funkce jak spínací, tak přepínací jednotky v aplikacích systému evohome, kdežto BDR91A má užší funkční vymezení.



Rady a tipy :

Ať už připojujete (párujete) spínací jednotku do systému evohome za jakýmkoli účelem, vždy ji předtím vyresetujte !

BDR91T1004

spínací jednotka



BDR91A1000

spínací jednotka



Sada pro řízení ohřevu zásobníku teplé vody



ATF500DHW

snímač teploty zásobníku TV
+ spínací jednotka

Tato sada se skládá z bezdrátového snímače teploty vody v zásobníku, a spínací jednotky BDR91A. Pro snímání teploty balení obsahuje jak čidlo do jímky, tak čidlo příložené – můžete si vybrat, které bude pro daný typ zásobníku vhodnější.

Funkce řízení ohřevu zásobníku teplé vody je volitelná nastavení systému evohome. Před pořízením sady je vhodné prověřit, zda technologické zařízení, které bude ovládáno, tuto funkci dokáže využít. Spínací jednotka zpravidla přepíná trojcestný rozdělovací ventil, aby se v případě potřeby nabíjel zásobník TV – jinak se vodou ze zdroje vytápí obytné prostory.

V nastavení systému evohome pak můžete zadat časový program pro ohřev TV. Zvolíte požadovanou teplotu vody v zásobníku (včetně pracovní hystereze), a každý den v programu nastavíte časové úseky, kdy má být takto teplá voda k dispozici. V základním nastavení evohome má ohřev TV prioritu, ale (pokud to ovládaná technologie dovolí) lze povolit i souběžný provoz vytápění a ohřevu TV.



Rady a tipy :

Pozor ! Pokud je systémem evohome ovládán centrální zdroj (např. kotel), pak při sepnutí spínací jednotky ohřevu TV je automaticky sepnuta i jednotka zdroje. Z toho vyplývá, že v této konfiguraci nelze používat funkci ohřevu TV pro zásobníky nahříváné nezávisle na zdroji pro vytápění (čili nefunguje např. kombinace plynový kotel + elektrický bojler).

6. Pravidla sestavování systému - zónové a systémové prvky


Aby zónový systém dobře fungoval, je nutné před samotnou montáží vyspecifikovat všechny potřebné prvky. Už z výrazu „zónový“ vyplývá, že hlavní funkce systému evohome je zajistit vytápění jednotlivých místností v souladu s nastavenými teplotami. Určitě je tedy zapotřebí vybrat do všech místností odpovídající **zónové** prvky.

Kromě regulace prostorové teploty místností lze systémem evohome ovládat i nějaký centrální zdroj tepla (pokud není řízen například ekvitermně) - tedy např. kotel, tepelné čerpadlo, a navíc lze systému svěřit ohřev zásobníku teplé vody v časovém programu. Tyto volitelné funkce obstarávají **systémové** prvky.


Během konfigurace systému evohome se zónové prvky přiřazují (párují) do jednotlivých místností v sekci Konfigurace zón (a tamtéž se i parametrují), kdežto systémové prvky se párují v sekci Systémové prvky, a nastavují se pod tlačítkem Systémové parametry.

Konfigurace systému evohome se provádí v Instalačním menu :

vstup do Instalačního menu :



podržte 3 sekundy
tlačítko NASTAVENÍ



potvrďte, že hodláte vstoupit do Instalačního nastavení

... a jsme v Instalačním menu – zde se celý systém konfiguruje a nastavuje



A – Konfiguraci s rádčem nepoužívejte – máte na víc !!

B – tlačítko Přidat zónu slouží k vytvoření a pojmenování místností

C – Konfigurace zón - zde se párují zónové prvky, a nastavují se parametry místností

D – Systémové prvky - zde se párují prvky pro ovládání zdroje a ohřev TV

E – Systémové parametry - zde se nastavují parametry systémových prvků


a) Zónové prvky

V zónovém systému je pro **každou** ovládanou místnost nutno definovat :

- **jeden** (pouze jeden) snímač teploty
- **jeden typ** regulačního prvku, neboli (podle názvosloví evohome) – „pohonu“

Referenční teplotu místnosti může měřit snímač teploty v bezdrátové hlavici otopného tělesa (HR92), nebo snímač teploty v ovladači (T87RF), případně snímač teploty integrovaný v samotné řídicí jednotce. Jako „pohon“ lze napárovat k místnosti buď bezdrátová hlavice (jedna i více), nebo jedna ze zón regulátoru podlahového vytápění (HCE80), nebo spínací jednotka (BDR91). Pokud není ke každé místnosti napárován snímač teploty a „pohon“, vykazuje systém chybu v konfiguraci.

Zjednodušeně lze tedy říci, že k jedné místnosti nemůže být napárováno více snímačů teploty, ani více **typů** pohonů (k jedné místnosti například nelze jako pohon napárovat hlavici a spínací jednotku současně).



zónové prvky se párují v Konfiguraci zón, ...



...kde vyberete příslušnou místnost (např. Jídelnu)



a následuje důležitá volba – typ vytápění místnosti



...zde vybíráte odpovídající typ podle pravidel níže

Z výběrové obrazovky je jasné, že místnosti můžete přiřadit pouze jeden typ vytápění. Tento typ ale nevybíráte podle toho, jakým způsobem je místnost vytápěna, nýbrž striktně podle toho, jaký **typ pohonu** chcete k místnosti napárovat jako regulační prvek.

V rámci systému evohome se mohou u jednotlivých místností typy vytápění lišit – např. některé místnosti mohou být vytápěny podlahou, jiné otopnými tělesy...


Výše uvedené informace jsou přehledně zpracovány v následující tabulce, a dále v obrázkové formě :

typ vytápění	řídící jednotka očekává, že jako „pohon“ bude k místnosti napárován tento prvek
otopná tělesa	jedna nebo několik hlavic HR92 (počet hlavic prakticky není omezen)
podlahové vytápění	jedna ze zón regulátoru podlahového vytápění HCE80
zónový ventil	spínací jednotka BDR91 (spíná termopohon, otevírá ventil, spouští čerpadlo...)
elektrické vytápění	spínací jednotka BDR91 (spíná přímotop, infrapanel, elektrickou podlahovku...)
směšovací ventil	regulátor směšovacího ventilu HM80 (pro regulaci podlahového vytápění)

(rozdíl mezi Zónovým ventilem a Elektrickým vytápěním :

pokud systém evohome ovládá i centrální zdroj tepla, nebudou mít požadavky na teplo místností s typem Elektrické vytápění vliv na spuštění zdroje tepla)

Znázornění zónových prvků pro jednotlivé typy vytápění :



b) Systémové prvky – ovládání zdroje tepla a princip PID regulace

Používání systémových prvků v zónovém systému je volitelné – evohome tyto funkce nabízí jako nadstavbu. Někdy je nelze upotřebit vůbec, někdy mohou být variantou celkové koncepce regulace vytápění objektu, včetně ohřevu zásobníku teplé vody.

Při hledání optimálního řešení pro ovládání centrálního zdroje tepla je zapotřebí vždy promyslet několik variant, a rozhodnout se pro tu správnou – k tomu je dobré být vybaven praxí i znalostmi z oblasti fungování otopných soustav (zde více než kde jinde platí, že odbornou práci má zastat odborník). Zdroje jsou v dnešní době velice různorodé, a způsoby jejich ovládání taktéž. Je důležité plně pochopit, jakým způsobem systém evohome potenciální zdroj může ovládat, a na základě toho vybrat správné řešení. Jestliže hovoříme o různých typech centrálních zdrojů, máme na mysli především :

- plynové kotle (kondenzační i atmosférické)
- elektrokotle
- tepelná čerpadla
- kotle na tuhá paliva

Ovšem jako „zdroj tepla“ (chápáno v rámci zónového systému) lze ovládat třeba jen nějaký prvek otopné soustavy, např.:

- oběhové čerpadlo sekundárního okruhu (vytápění vodou z akumulární nádrže)
- uzavírací ventil

Centrální zdroj tepla nemusí být nutně ovládán prostřednictvím zónového systému evohome – může být výhodné ponechat zdroj tepla (např. tepelné čerpadlo nebo kondenzační kotel) pracovat ve svém autonomním režimu (řídit jej ekvitermním regulátorem apod.). Zdroj si v tom případě sám hlídá teplotu otopné vody na svém výstupu i na zpátečce, a dokáže modulovat svůj výkon tak, aby byl jeho provoz maximálně hospodárný – když zónový systém žádné teplo neodebírá, zdroj se sám automaticky vypne. V takovém uspořádání nepotřebuje systém evohome se zdrojem tepla nikterak komunikovat – bude využit jako ryze zónový systém, a bude pouze řídit distribuci tepla do jednotlivých místností tak, aby naměřené teploty dosahovaly hodnot podle aktuálního nastavení. Zpravidla se toto řešení jeví vhodnější u větších objektů (a rozsáhlejších zónových systémů), nutné pak je u dvouokruhových systémů (kdy jeden okruh vody zásobuje otopná tělesa, a druhý podlahové vytápění, v obou tedy cirkuluje různě teplá voda).

Pokud se rozhodnete, že chcete využít zónový systém evohome i pro ovládání centrálního zdroje tepla, lze jeho chod řídit prostřednictvím spínací jednotky BDR91. Ta může například aktivovat spuštění plynového kotle, elektrokotle, tepelného čerpadla, oběhového čerpadla sekundárního okruhu za akumulací nádobou, nebo otevírat ventil ...atd. Řídicí jednotka pak sumarizuje aktuální požadavky na dodávku tepla všech místností připojených na systém, a aktivuje zdroj tepla, kdykoli teplota v některé z místností neodpovídá nastavení.

PID regulace


Řídicí jednotka průběžně sleduje stavy nastavených a naměřených teplot v jednotlivých místnostech, a posílá signál o souhrnné potřebě dodávky tepla do spínací jednotky. Spínací jednotka BDR91, v systému evohome konfigurovaná pro řízení centrálního zdroje tepla, ovládá zdroj tepla v režimu **PID regulace**. Protože je důležité znát princip tohoto typu regulace, je mu věnován následující prostor.

V každé místnosti je kontinuálně měřena prostorová teplota, a je porovnávána s teplotou nastavenou. Kolem nastavené teploty je virtuálně vymezeno pásmo proporcionality, široké 1,5°C (správněji 1,5 K). Toto pásmo si můžete představit jako široký pruh, jehož horní mez je totožná s požadovanou teplotou, a dolní mez se nachází na hodnotě o 1,5°C nižší.

Podle toho, kde se nachází naměřená teplota místnosti vůči pásmu proporcionality, je místnosti přiřazen aktuální požadavek na dodávku tepla. Tento požadavek je vždy vyjádřen hodnotou v rozmezí 0 ...100% :

- stav 1 : naměřená teplota je nad horní mezí pásma proporcionality ... požadavek = 0%
- stav 2 : naměřená teplota je uvnitř pásma proporcionality ... požadavek = 1 ... 99%
- stav 3 : naměřená teplota je pod dolní mezí pásma proporcionality ... požadavek = 100%

Hodnota požadavku na vytápění je tedy závislá na momentální hodnotě naměřené teploty – na obrázku je znázorněn průběh naměřené teploty a z něj vyplývající průběh požadavku místnosti na teplo (v příkladu je nastavená teplota = 22°C) :




Tento popis je sice trochu zjednodušený – do přesného stanovení požadavku ještě zasahují další vlivy, ale pro základní pochopení postačí. Do regulace dále zasahuje zejména fuzzy logika (sledování zpět v čase, jak strmý růst teploty byl výsledkem jak velkého požadavku na vytápění), korekce podle aktuálního počasí, atd.

Pozn.:

Jestliže je místnost řízena hlavicí HR92, pohybuje se zdvih hlavice velmi podobně, jako znázorněná křivka požadavku místnosti na teplo výše - pokud je naměřená teplota uvnitř pásma proporcionality, hlavice reguluje přívod otopné vody do tělesa plynule (různým nastavením zdvihu), při větším rozdílu teploty je ventil otevřený naplno. Teprve po překročení nastavené teploty je ventil hlavicí uzavřen (ventil se neuzavírá již při dosažení nastavené teploty, protože by místnost zase vychladla).

Požadavky na dodávku tepla do všech místností se v řídicí jednotce porovnávají, je identifikován ten největší, a jeho hodnota (stále v rozmezí 0 ... 100%) je zaslána spínací jednotce BDR91, nakonfigurované pro řízení centrálního zdroje tepla. Aktuální požadavky všech místností, včetně výstupní hodnoty na spínací jednotku, jsou dostupné na obrazovce Přehled systému :




OVLÁDÁNÍ ZDROJE	SPÍNACÍ JEDNOTKA	82 %
OBÝVACÍ POKOJ	PODLAHOVÉ VYTÁPENÍ	70 %
JIDELNA	PODLAHOVÉ VYTÁPENÍ	15 %
LOZNICE	OTOPNÁ TELESÁ	0 %
KOUPELNA	OTOPNÁ TELESÁ	82 %
PRACOVNA	OTOPNÁ TELESÁ	0 %

Obrazovka Přehled systému velmi dobře poslouží i pro účely diagnostiky v případech, kdy se zdá, že zónový systém nepracuje tak, jak má. Rychlým náhledem zjistíte, co se zhruba v místnostech odehrává, a také zda odpovídají požadavky jednotlivých místností současné reálné situaci (naměřené a nastavené teplotě).

Nyní tedy víme, že spínací jednotka, konfigurovaná pro ovládání centrálního zdroje, přijímá z řídicí jednotky signál 0 ... 100% - a to je ostatně i důvod, proč **řídicí jednotka ani mobilní aplikace nedokáží poskytnout informaci o tom, v jaké poloze se relé spínací jednotky momentálně nachází**. Jak však vypadá regulace na základě tohoto signálu? Spínací jednotka řídí zdroj v režimu PID regulace. Základní vlastností PID regulace je proporcionální spínání zdroje v pravidelných cyklech.

- stav 1 : signál z řídicí jednotky má hodnotu 100% - kontakt je stále sepnutý, zdroj je stále v chodu
- stav 2 : signál z řídicí jednotky má hodnotu 1 ... 99% - zdroj je spínán v pravidelných intervalech (cyklech), doba sepnutí zdroje uvnitř cyklu je úměrná (proporcionální) hodnotě signálu
- stav 3 : signál z řídicí jednotky má hodnotu 0% - kontakt je stále rozepnutý, zdroj je stále vypnutý


Nejlépe si to opět ukážeme pomocí grafu :



Délka cyklu se nastavuje na řídicí jednotce podle toho, jaké zařízení je spínací jednotkou ovládáno – záleží na konfiguraci zdroje a typu použité spínací jednotky (viz níže). Obecně jsou k dispozici tyto délky cyklů :

5 – 10 – 20 – 30 – 60 minut

Parametry PID regulace jsou tři, a jsou nastavitelné na řídicí jednotce v sekci Systémové parametry :



- Počet cyklů za hodinu (neboli nastavení délky cyklu)
- Minimální doba chodu zdroje
- Minimální doba vypnutí zdroje

Počet cyklů za hodinu (z důvodu nedostatku místa je tlačítko označeno Cetnost cyklů) je parametr, který určuje, jak často bude v případě signálu 1 ... 99% spínán centrální zdroj. Jestliže bude mít tento parametr hodnotu 3 (tedy 3 cykly / hod), bude každý cyklus trvat 20 minut. Na začátku tohoto intervalu spínací jednotka zdroj sepne, a drží ho v chodu úměrně dlouho s hodnotou signálu – je-li signál na hodnotě 60%, poběží zdroj 12 minut (tj. 60% z 20 minut), a na zbylých 8 minut (do celkových 20) bude zdroj vypnutý. Poté navazuje další cyklus.

Minimální doba chodu (tlačítko je označeno Minimální doba sepnutí) je interval, po který drží spínací jednotka relé sepnuté, když už jej sepne, a nerozepne jej dříve, než interval uplyne.

Minimální doba vypnutí je interval, po který drží spínací jednotka relé rozepnuté, když už jej rozepne, a nesepe ne jej znovu dříve, než interval uplyne.

Všechny tyto tři parametry nastavení PID regulace jednak chrání zařízení před předčasným opotřebením, a dále by jejich správné nastavení mělo směřovat ke snížení výkyvů prostorových teplot v objektu i ke snížení nákladů na vytápění. Jejich nastavení by měl provádět pouze odborník – je zapotřebí se velmi dobře orientovat v technologii a principu fungování zdroje, a akceptovat jeho vlastnosti a potřeby. Tato zařízení zpravidla mívají širokou škálu nastavení vlastních parametrů, a nesmí docházet k tomu, aby šly nastavení zónového systému a nastavení zdroje navzájem proti sobě, a tím snižovaly životnost a účinnost zdroje, nebo oslabovaly funkce zónového systému.

Možnosti a rozsah nastavení zmíněných tří parametrů PID regulace závisí na konfiguraci centrálního zdroje v systému evohome, a na typu použité spínací jednotky (BDR91A nebo BDR91T). Tyto možnosti, jejich srovnání a vhodná nastavení jsou uvedeny dále, v praktické části (kap. 8).

OpenTherm jednotka

Jistě Vám neunikne (v různých pramenech a návodech k zónovému systému evohome se to dočtete), že je k dispozici také alternativa pro ovládání centrálního zdroje - a to prostřednictvím komunikace OpenTherm, s využitím jednotky **R8810A**. Zde je zapotřebí uvést dvě důležité informace :

1. Není OpenTherm jako OpenTherm - řídicí deska ovládaného zdroje si nemusí s komunikací jednotky R8810A úplně rozumět. Ovládání zdroje sice pravděpodobně bude fungovat na první pohled korektně, ale v případě nestandardních stavů se mohou vyskytnout problémy. Pokud výrobce zdroje nemá jednotku R8810A se svou technologií odzkoušenou, pak by mohlo její využití představovat jisté riziko.

2. To, že bude systém evohome centrální zdroj ovládat prostřednictvím komunikace OpenTherm, nepřináší žádné markantní výhody. Výkon zdroje není v tomto případě, jak by se mohlo zdát, spojitě modulován (nejedná se o plynulou regulaci výkonu) – regulace probíhá podobně jako při využití spínací jednotky BDR91, zdroj dostává příkazy k chodu a vypnutí.


Pokud se přes tato varování přesto rozhodnete OpenTherm interface R8810A používat, pak Vám důrazně doporučujeme toto rozhodnutí konzultovat s výrobcem / dodavatelem centrálního zdroje.



7. Vytápění místností – výběr, montáž a párování prvků

Na řadu nyní přicházejí informace praktického rázu – jak se co dělá. Projdeme postupně různé způsoby vytápění obytných prostor, a u každého si ukážeme : co potřebujeme, jak prvky namontovat, zapojit, spárovat, a jaké parametry můžeme nastavit.


Bez ohledu na to, jaké prvky budete používat, je dobré začít vytvořením seznamu místností v řídicí jednotce. Bude obsahovat názvy všech místností, které chcete na zónový systém evohome připojit. Místnosti se zakládají v Instalačním menu, můžete využít např. následující postup. Řídicí jednotka již z výroby jednu místnost obsahuje – jmenuje se Obývací pokoj. K té postupně přidejte další. Pokud se Obývací pokoj do Vašeho domu nehodí, můžete jej následně přejmenovat (pokud je v systému pouze jedna místnost, nelze ji vymazat).




stiskněte tlačítko Přidat zónu



na obrazovce s klávesnicí napište název místnosti (např. Jidelna), a potvrďte




přeskočte výběr typu vytápění, vraťte se do Instalačního menu...



...a přidávejte další místnosti, dokud nebudete mít všechny, které chcete systémem ovládat

Výsledek by měl po stisknutí tlačítka Konfigurace zón vypadat například takto :




Anebo... se můžete nechat vést sekvencí obrazovek evohome – po pojmenování místnosti zvolte rovnou typ vytápění, a řídicí jednotka Vás provede párovacím procesem.

7a. Vytápění otopnými tělesy (radiátory)

Tato aplikace je ze všech nejméně náročná jak na montáž, tak na konfiguraci systému. V nejjednodušším případě stačí zapojit řídicí jednotku do zásuvky, našroubovat hlavice na ventily otopných těles a napárovat je do příslušných místností.

Před zakoupením prvků a započítáním všech prací doporučujeme důkladně prohlédnout ventily otopných těles, a zjistit jejich připojovací rozměry pro hlavici (v balení hlavic HR92 naleznete připojovací nástavce pro ventily se závitem M30x1,5, se závitem M28x1,5, a pro ventily Danfoss RA). Pokud se nejedná o novostavbu, je zapotřebí také zkontrolovat, zda stávající ventily nejsou již za zenitem své životnosti, nedrhnou v dřívku, apod.

Příklad osazení místností jednotlivými prvky systému :



místnost 1 : 2x otopné těleso	1x řídicí jednotka + napájecí konzola na stůl 2x hlavice HR92 řídicí jednotka slouží jako referenční snímač teploty v této místnosti
místnost 2 : 1x otopné těleso	1x hlavice HR92 snímač hlavice slouží jako referenční snímač teploty v této místnosti
místnost 3 : 1x otopné těleso	1x hlavice HR92 1x ovladač T87RF ovladač slouží jako referenční snímač teploty v této místnosti
místnost 4 : 2x otopné těleso	2x hlavice HR92 snímač hlavice A slouží jako referenční snímač teploty v této místnosti
Souhrnná specifikace :	1x ATP921R3052 : sada řídicí jednotka + konzola na stůl + spínací jednotka (spínací jednotka může ovládat zdroj tepla, nebo prostě zbyde) 6x bezdrátová hlavice HR92EE 1x ovladač / snímač teploty T87RF2083



Rady a tipy :

Hlavice HR92 jsou relativně tiché a k přestavení dřívku v celém rozsahu dochází pouze při přechodech mezi komfortními a útlumovými úseky v časovém programu. Zpravidla je obyvatelé domu po několika dnech přestanou vnímat, nicméně - je to ryze individuální záležitost. Pokud by například někoho nepřeekonatelně rušila hlavice v ložnici na tělese za hlavou (při ranním přechodu z nočního útlumu na denní komfort), lze uvažovat například o variantě, že ventil tělesa osadíme termopohonem, který bude ovládán spínací jednotkou. Tento způsob regulace je popsán dále, viz typ vytápění „Zónový ventil“.

Již při prvním zkoušení systému zjistíte, že jakmile změníte požadovanou teplotu v místnosti otočením ovládacího kolečka na hlavici HR92, bezprostředně se přepíše nastavená teplota na řídicí jednotce (a případně na ovladači). Naopak - jestliže změníte požadovanou teplotu na řídicí jednotce (nebo ovladači), zaznamená hlavice tuto změnu zpravidla se zpožděním (ale vždy do 4 minut). Je to tím, že hlavice (z důvodu prodloužení životnosti baterií) načítá případné změny nastavení z řídicí jednotky jednou za 4 minuty.

Montáž hlavice na ventily otopných těles

V balení hlavice HR92 vyberte podle typu ventilu odpovídající montážní nástavec.

Pozor, nástavce se závitem M30x1,5 a M28x1,5 nejsou od sebe pouhým okem rozeznatelné – v krabici je vždy nástavec M30x1,5 nasazen na hlavici, M28x1,5 je položen vedle. Nesnažte se našroubovat nástavec na ventil silou – hrozí stržení závitu.

Pokud osazujete ventil Danfoss RA (RA-N), dbejte na to, aby adaptér do osazení na ventilu dobře zapadl.

Při montáži nástavce a hlavice postupujte následovně (podrobný návod k hlavici najdete [zde](#)) :

1. vložte do hlavice baterie (jsou součástí balení)
2. nastavte český jazyk (automaticky se otevře parametr 1, nastavte jej na hodnotu 2)
3. doporučujeme nastavit hlavici na plný pracovní zdvih – tedy změnit parametr 6 z hodnoty 0 na 1 :

Tento bod můžete přeskočit – ale ventily různých výrobců mají různé rozsahy pracovních zdvihů. Hlavice se sice po nasazení na ventil adaptuje na jeho zdvih, ale v nastavení z výroby tak činí v omezeném rozsahu. Důsledkem pak může být to, že se ventil buď nedokáže těsně zavřít, nebo naopak plně otevřít. Týká se to zvláště kompaktních radiátorů (s ventilem pod krytem tělesa), protože inertní ventilové vložky uvnitř radiátorů mívají větší pracovní zdvih. Zvýšením pracovního zdvihu hlavice umožní ventilu pracovat ve větším rozsahu.

stiskněte tlačítko
na 5 sekund
(vstup do nastavení)



otáčejte kolečkem
ve směru hodinových
ručiček na parametr 6



stiskněte tlačítko,
rozblíká se „0“ vpravo



otočením kolečka
změňte 0 na 1



stiskněte tlačítko,
rozblíká se „6“ vlevo



otáčejte kolečkem
ve směru hodinových
ručiček na „KONEC“



stiskněte tlačítko,
(odchod z nastavení)



4. otočte černé kolečko adaptéru proti směru hodinových ručiček na doraz

5. našroubujte nástavec na ventil (rukou, bez použití nástrojů)

6. nasadte hlavici na ventil a zajistěte ji kolébkou na zadní straně



Zkontrolujte z odstupů, zda je hlavice na ventilu nasazena rovně, aby Vaše dílo plnilo i estetické nároky.

Hlavice HR92 disponuje celkem 11 nastavitelnými parametry, které kromě velmi specifických situací není nutné nikterak upravovat. Např. parametry detekce otevřeného okna jsou vhodně nastavené již z výroby. Pokud je z nějakých důvodů zapotřebí zkalibrovat měřenou teplotu, lze tak učinit v parametru 8 (v krocích po 1°C).


Pozn.: Jestliže používáte bezdrátové hlavice a zkusíte funkci spínací jednotky zdroje tepla, je nutné mít hlavice na ventilech, nebo mít v hlavici alespoň nasazený a zacvaknutý montážní nástavec – bez toho hlavice regenerují požadavek na dodávku tepla, a nedonutí spínací jednotku sepnout relé.

Pozn.: Snímač teploty v hlavici HR92 je z výroby trochu podkalibrován, protože v provozu je hlavice umístěna v bezprostřední blízkosti otopného tělesa. Pokud není namontována na ventil, ale máte ji někde na stole, a na řídicí jednotce porovnáváte její naměřenou teplotu s nějakými jinými snímači teploty či teploměry, zjistíte, že teplota měřená hlavici je o cca 1°C nižší. Není to tedy chyba ani nepřesnost snímače hlavice - je to záměr, aby hlavice reálněji vnímala referenční teplotu v místnosti.


Párování hlavic k místnosti

K párování hlavice / hlavic k místnosti Vás evohome vyzve buď po volbě typu vytápění místnosti, nebo jej můžete sami iniciovat na obrazovce Konfigurace zón pro každou místnost. Sekvence párovacích obrazovek bohužel není vždy úplně stejná – **je nutné bedlivě sledovat pokyny na obrazovce** řídicí jednotky, a nejednat zbytečně zbrkle.

Každou místnost si v Konfiguraci zón otevřete, a protože k místnosti párujete bezdrátové hlavice, musíte jako typ vytápění zvolit OTOPNÁ TĚLESA :




Následuje ona poněkud nevyzpytatelná párovací sekvence, kde reagujete na následující obrazovky, ne nutně v tomto pořadí :



system se ptá, zda jako snímač referenční teploty bude v této místnosti sloužit řídicí jednotka – podle našeho příkladu na straně 18 bychom mohli zvolit toto řešení pro místnost 1

jestliže tuto možnost pro nějakou místnost zvolíte, systém už se na to ptát přestane (řídicí jednotka může sloužit jako referenční snímač pouze v jedné místnosti – v té, kde je umístěna)



system se ptá, jaká hlavice bude měřit referenční teplotu místnosti - vyžaduje uvedení této hlavice do párovacího módu

- 1. na hlavici stiskněte a hned pusťte tlačítko (klik)*
- 2. bezprostředně poté na hlavici stiskněte tlačítko a držte jej 5 sekund – na displeji hlavice se objeví nápis PÁROVAT*
- 3. na hlavici stiskněte a hned pusťte tlačítko (klik) - na displeji hlavice se objeví nápis PÁROVÁNÍ*



displej řídicí jednotky zobrazí potvrzení o přijetí signálu, které odkvítujete

Po napárování jedné hlavice se zpravidla na displeji zobrazí možnost přidat do této místnosti další hlavice :



pokud je v místnosti pouze jedna hlavice, stiskněte červený křížek


pokud chcete do místnosti přidat další hlavici, stiskněte zelené zatržítko

Toto je názorný příklad jedné z obrazovek, které prověřují Vaši koncentraci – ne vždy je správné bez rozmyslu odbouchávat zelené fajfky !



systém může takto iniciovat napárování hlavice jako „pohonu“, a vyžaduje uvedení hlavice do párovacího módu (tento postup je stejný pro senzor i pro pohon)

1. na hlavici stiskněte a hned pusťte tlačítko (klik)
2. bezprostředně poté na hlavici stiskněte tlačítko a držte jej 5 sekund – na displeji hlavice se objeví nápis PÁROVAT
3. na hlavici stiskněte a hned pusťte tlačítko (klik) - na displeji hlavice se objeví nápis PÁROVÁNÍ
4. stiskněte zelené párovací tlačítko na řídicí jednotce



displej řídicí jednotky zobrazí potvrzení o přijetí signálu, které odkvítujete

Po řádném napárování jedné nebo více hlavice byste měli v Konfiguraci zón vidět místnost asi následovně :



Párování ovladače / snímače teploty k místnosti

Pro měření referenční teploty v místnosti nemusí sloužit jen snímač v bezdrátové hlavici, jako snímač lze využít ovladač T87RF. Takové řešení má své výhody – ovladač můžete umístit vhodněji, jak s ohledem na měření správné teploty, tak z hlediska přístupnosti. My jsme jej v našem příkladu osazení místností (obrázek na straně 18) použili pro místnost 3.


Ovladač můžete do místnosti dopárovat kdykoli. Napárováním nového senzoru nahradíte v systému předešlý snímač v hlavici. V konfiguraci místnosti stisknete tlačítko Senzor teploty, a zvolíte Externí senzor :



potvrďte, že opravdu chcete změnit referenční snímač teploty




toto je levá dotyková zóna



systém vyžaduje uvedení ovladače do párovacího módu

1. na ovladači stiskněte a držte levou dotykovou zónu (cca 10 sekund), dokud se neobjeví **bo** (indikace stisku správného místa je, že se displej podsvítí)
2. otočte bílým prstencem ovladače po směru hodinových ručiček, aby na displeji bylo **Co**
3. na ovladači stiskněte a hned pusťte levou dotykovou zónu (klik)



displej řídicí jednotky zobrazí potvrzení o přijetí signálu, které odkvítujete

Nastavení parametrů místnosti

Každou místnost si můžete přizpůsobit prostřednictvím jejích parametrů. Počet a charakter těchto parametrů se liší podle zvoleného typu vytápění, ale přinejmenším je vždy možné omezit nastavitelnou teplotu.




Otevřené okno : pokud je parametr aktivní, hlídá hlavice rychlost poklesu teploty v místnosti. Na základě toho může vyhodnotit situaci, kdy je otevřené okno, a zavřít ventil otopného tělesa, aby se zamezilo plýtvání energií. Přesné nastavení reakcí hlavice je možné ještě dále upravit v parametrech hlavice samotné, ale není to nutné, tovární nastavení většinou vyhoví.

Minimální a maximální nastavitelná teplota : tento parametr je dobré využívat, přinejmenším pro omezení maximální nastavitelné teploty (třeba na 25°C). Jakmile tímto parametrem rozsah nastavení teploty omezíte, nebude možné volit teplotu mimo tyto limity ani na hlavici, ani na ovladači, ani na řídicí jednotce, a ani na mobilní aplikaci.



Rady a tipy :

V případech, kdy místnosti obývají „cizí“ lidé (hosté, nájemníci), je to daleko lepší způsob, jak jim omezit přístup k nastavení, než se pokoušet systém všelijak zamykat.



Místní ovládání je parametr, který slouží k uzamčení hlavice HR92 (tlačítko i ovládací kolečko se stanou nefunkčními). Nejčastějším praktickým důvodem pro využití zákazu místního ovládání bude asi umístění hlavice v dětském pokoji.

Zóna : jedna/více místností může mít různá využití – my si popíšeme funkci na příkladu, kdy je v místnosti použito několik bezdrátových hlavice. Všechny mají samozřejmě jednu společnou požadovanou teplotu. Jestliže chcete, aby jedna z hlavice (a bude to vždy ta první napárovaná k dané místnosti) měřila referenční teplotu, a ostatní hlavice se chovaly podle ní, ponechte nastavení parametru „jedna místnost“. Jestliže chcete, aby si každá z hlavice měřila teplotu na svém místě u svého tělesa, a podle toho si každá hlavice sama řídila zdvih na svém ventilu, zvolte nastavení parametru „více místností“. Na základě našich zkušeností doporučujeme spíše přenastavit parametr z výchozí „jedné místnosti“ na druhou volbu, tedy „více místností“. Při řízení hlavice podle jedné referenční může totiž občas dojít k jakémusi zmatení hlavice, a ne vždy pak táhnou všechny pěkně za jeden provaz (ale ani to není neřešitelné - stačí hlavice sejmout, vyjmout a vrátit baterie, a hlavice opět nasadit, a mělo by opět vše fungovat, jak má).



Rady a tipy :

Pokud hlavici někam přemístíte (připojujete k jiné řídicí jednotce nebo párujete k jiné místnosti), před jejím novým napárováním zrušte její dosavadní párovací vazby – postup najdete v návodu pro hlavici [zde](#).

Na závěr kapitoly o hlavicih ještě informace o přenosech nastavené teploty :

Jestliže máte v místnosti více hlavice, a na jedné z nich přenastavíte požadovanou teplotu, objeví se tato změna bezprostředně na základní obrazovce řídicí jednotky, případně i na ovladači, a samozřejmě také na mobilní aplikaci. Na ostatní hlavice v téže místnosti přijde změna také, ale s mírnou prodlevou (do 4 minut, což je interval, ve kterém hlavice kontrolují své nastavení s řídicí jednotkou).


7b. Teplovodní podlahové vytápění

Tato aplikace je určena pro regulaci **teplovodního** podlahového vytápění. Předpokládá tedy, že je v objektu nainstalován rozdělovač (případně dva, nebo i tři), a že budou prostřednictvím termopohonů ovládány ventily jednotlivých topných okruhů.

Na začátku si upřesněme, že systém evohome zvládá řídit až 12 místností. To neznamená 12 topných okruhů podlahovky - v jedné místnosti může být samozřejmě více topných okruhů. Zjednodušeně se dá říci, že počet okruhů není nikterak limitován.

K regulátoru podlahového vytápění HCE80 můžete připojit termopohony jakéhokoli výrobce - budeme však rádi, použijete-li naše osvědčené termopohony MT4-230 (Smart T), dostupné v režimech NC i NO. Tyto pohony se na ventil připojují závitem M30x1,5 a k dispozici jsou i různé montážní adaptéry na jiné typy ventilů, ale doporučujeme kompatibilitu ventilů a pohonů před pořízením termopohonů zkontrolovat.

Příklad osazení místností jednotlivými prvky systému :



místnost 1 : 2x topný okruh	1x řídicí jednotka + napájecí konzola na stěnu řídicí jednotka slouží jako referenční snímač teploty v této místnosti
místnost 2 : 1x topný okruh	1x ovladač T87RF
místnost 3 : 1x topný okruh	1x ovladač T87RF
místnost 4 : 1x topný okruh	1x ovladač T87RF
technická místnost (rozdělovač)	1x regulátor podlahového vytápění HCE80 1x anténa HRA80 5x termopohon MT4-230-NC (protože máme celkem 5 topných okruhů)
Souhrnná specifikace :	1x řídicí jednotka ATC928G3026 1x napájecí konzola na stěnu ATF600 3x ovladač / snímač teploty T87RF2083 5x termopohon MT4-230-NC



Rady a tipy :

Jestliže má rozdělovač vlastní cirkulační čerpadlo pro své okruhy, připojte jej na výstup regulátoru HCE80. Čerpadlo se bude spouštět při otevření alespoň jednoho ventilu.

Anténu HRA80 umístěte vně skříně rozdělovače, uvnitř skříně by byl problém s dosahem signálu.

Jestliže je v systému více regulátorů HCE80, mohou být připojeny na jednu společnou anténu HRA80, ovšem za předpokladu, že je možné skříně rozdělovačů mezi sebou kabelem od antény propojit.

Před montáží napájecí konzoly na stěnu ATF600 je nutné na místě připravit instalační krabici s vývodem 230VAC, dostatečně hlubokou, aby se do ní vešly jak konce kabelů, tak trafo, které je součástí konzoly (zkušenost říká, že hloubka instalační krabice by měla být nejméně 38mm).


Zapojení regulátoru podlahového vytápění HCE80

Toto je maximálně zjednodušený popis postupu – před započítím prací důrazně doporučujeme prostudovat instalační návod k regulátoru HCE80, který naleznete [zde](#).

Posloupnost následujících kroků je libovolná – kromě připojení regulátoru na napájení (krok 8), to musí být samozřejmě krok poslední. Důležité je nic nevynechat.

1. svorkovnice pro výstupy na termopohony nacvakujte na žíly termopohonů – na polaritě nezáleží, ale abyste připojili všechny stejně, udělejte to v pořadí modrý, hnědý
2. připojte napájecí šňůru do napájecí svorkovnice, případně do této svorkovnice připojte cirkulační čerpadlo (např. CYKY 2x1,5, nebo případně CYKY 3x1,5 pokud připojujete i ochranný vodič)
3. připojte dostatečně dlouhý anténní kabel na jedné straně do antény HRA80, na druhé straně do anténní svorkovnice – doporučovaný kabel je dvoulinka, min. 2x0,5mm²
4. zatlačte všechny svorkovnice (pro termopohony, napájecí a anténní) do příslušných portů, a v případě, že použijete expanzní modul HCS80, zasuňte jej také na místo
5. vylámejte v krytu regulátoru potřebné otvory pro průchod kabelů (ale pečlivě, ať to také dobře vypadá!!)
6. **nastavte přepínač režimu termopohonů do správné polohy** (píšeme to tučně a víme proč)
7. zacvaněte kryt regulátoru na místo a zajistěte jej šroubkem uprostřed krytu
8. připojte regulátor na napájení – kontrolka napájení se rozsvítí zeleně a kontrolka antény začne blikat oranžově

přepínač režimu termopohonů




poloha **close** : termopohony NC
(bez napětí zavírají ventil)
poloha **open** : termopohony NO
(bez napětí otevírají ventil)

svorky 1...8
pro termopohony, aktivní
v základním provedení

svorky 9...11
pro termopohony, aktivní
po zasunutí modulu HCS80


slot pro modul HCS80



Zapojení termopohonů do regulátoru HCE80 si raději ukážeme na příkladu, aby to bylo opravdu jasné. Jako zadání využijeme konfiguraci místností ze strany 24, tedy :


- místnost 1 : 2x topný okruh
- místnost 2 : 1x topný okruh
- místnost 3 : 1x topný okruh
- místnost 4 : 1x topný okruh

HCE80



Na každou svorku regulátoru HCE80 lze připojit až 3 termopohony (jsou to triaky – nízkozátěžové kontakty), takže si snadno poradíme i s případy, kdy je jedna místnost vytápěna třeba 5 okruhy, nebo když máme ovládat např. tři místnosti, přičemž každá z nich má 3 okruhy. Z uvedeného vyplývá, že kapacity regulátoru HCE80 nejsou omezeny z hlediska počtu topných okruhů (zvládne 33 termopohonů, a tak velké rozdělovače nejsou), ale pouze počtem místností (v základním provedení regulátor zvládne maximálně 5 místností, po zasunutí rozšiřujícího modulu maximálně 8 místností).

Pokud připojujete více regulátorů HCE80 na jednu anténu HRA80, zapojte je podle tohoto schématu. Anténu umístěte u regulátoru, který je nejbližší řídicí jednotce (kvůli dosahu signálu).




Poslední poznámka k zapojování regulátoru HCE80 se týká rozdělovače samotného. Je zapotřebí mít na rozdělovači správně vyznačeno, jaký okruh kterou místnost vytápí (a to nějak nesmazatelně) – jestliže se okruhy nějak prohodí, regulátor bude sice správně ovládat termopohon na ventilu, ale pro jiný topný okruh a jinou místnost. Za takového stavu regulace samozřejmě nefunguje, a tyto chyby se následně obtížně hledají.


Párování ovladače / snímače teploty k místnosti

K párování prvků podlahového vytápění Vás evohome vyzve buď po volbě typu vytápění místnosti, nebo jej můžete sami iniciovat na obrazovce Konfigurace zón pro každou místnost. Sekvence párovacích obrazovek bohužel opět (jako u hlavic) není vždy úplně stejná – **je nutné bedlivě sledovat pokyny na obrazovce** řídicí jednotky, co v danou chvíli párujete (zda senzor - tedy T87RF, nebo pohon - tedy HCE80).

Každou místnost si v Konfiguraci zón otevřete, a protože k místnosti párujete regulátor HCE80, musíte jako typ vytápění zvolit **PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ** :




Následuje ona poněkud nevyzpytatelná párovací sekvence, kde reagujete na následující obrazovky, ne nutně v tomto pořadí :



system se ptá, zda jako snímač referenční teploty bude v této místnosti sloužit řídicí jednotka – podle našeho příkladu na straně 24 bychom mohli zvolit toto řešení pro místnost 1

jestliže tuto možnost pro nějakou místnost zvolíte, systém už se na to ptát přestane (řídicí jednotka může sloužit jako referenční snímač pouze v jedné místnosti – v té, kde je umístěna)



párování ovladače / snímače teploty
systém vyžaduje uvedení ovladače do párovacího módu

1. na ovladači stiskněte a držte levou dotykovou zónu (cca 10 sekund), dokud se neobjeví **bo** (indikace stisku správného místa je, že se displej podsvítí)
2. otočte bílým prstencem ovladače po směru hodinových ručiček, aby na displeji bylo **Co**
3. na ovladači stiskněte a hned pusťte levou dotykovou zónu (klik)




toto je levá dotyková zóna

displej řídicí jednotky zobrazí potvrzení o přijetí signálu, které odkvítujete

Párování regulátoru podlahového vytápění HCE80

Po napárování snímače referenční teploty k místnosti si řídicí jednotka řekne o napárování „pohonu“, což je v případě teplovodního podlahového vytápění jedna ze zón regulátoru HCE80. Ale jak už bylo zmíněno, sekvence může být obrácená – řídicí jednotka si řekne o napárování pohonu, a ovladač poté napáruje stisknutím tlačítka Sensor teploty na konfigurační obrazovce místnosti (postup párování ovladače je popsán na předchozí straně).



párovací tlačítko regulátoru HCE80 je označeno anténou



zónové diody




system vyžaduje uvedení regulátoru HCE80 do párovacího módu

regulátor je připojen na napájení a je ve výchozím stavu - kontrolka Power svítí zeleně, anténa bliká oranžově

1. na regulátoru stiskněte a držte párovací tlačítko (anténa) 2 sekundy, a pak jej pusťte – dioda zóny 1 se rozblíká zeleně

2. stiskněte zelené párovací tlačítko na řídicí jednotce, dioda zóny na regulátoru HCE80 se rozsvítí žlutě



objeví se potvrzení o přijetí signálu, které odkvítujete



... a místnost je hotová

Po řádném napárování ovladače i regulátoru byste měli v Konfiguraci zón vidět místnost asi následovně :



Před párováním další místnosti na regulátor HCE80 je zapotřebí uvést regulátor do párovacího režimu jeho zóny 2 (3, 4, atd...):

1. po napárování zóny (1) svítí kontrolka zóny žlutě
2. stisknete párovací tlačítko HCE80 (anténa) – kontrolka zóny (1) se rozblíká červeně
3. stisknete párovací tlačítko HCE80 (anténa) – kontrolka následující zóny (2) se rozblíká zeleně

Nyní je regulátor v režimu párování další místnosti.



Rady a tipy :

Párujte místnosti na regulátor v pořadí podle toho, jaké číslo zóny regulátoru obsadí. Tedy jestli na zónu 1 regulátoru HCE80 párujete třeba Jídelnu, začněte Jídelnou. Jestliže zóna regulátoru 2 bude vytápět Ložnici, pokračujte Ložnicí, atd...

Tento postup ale dodržovat nemusíte, je pouze přehlednější. Pokud budete chtít párovat místnosti třeba v pořadí, v jakém jsou na řídicí jednotce, stačí vždy uvést regulátor do párovacího režimu příslušné zóny. Uvedte regulátor do párovacího režimu stisknutím tlačítka antény na 2 sekundy (zeleně se rozblíká zóna 1), a pak postupně mačkejte tlačítko antény tolikrát, až se Vám zeleně rozblíká kontrolka zóny, kterou se chystáte párovat.

Stejným způsobem můžete nějakou místnost dopárovat dodatečně, nebo nějakou místnost přepárovat, aniž byste rušili napárování ostatních místností.



Rady a tipy :

Stane-li s Vámi, že se během párování regulátoru HCE80 rozblíkají zónové kontrolky již spárovaných zón červeně, nepanikařte. Důvodem je to, že k řídicí jednotce ještě nejsou pro jednotlivé místnosti napárovány ovladače T87RF. Až je napárujete, zónové kontrolky zhasnou (nebo zhasnou po uplynutí 3 minut).

Po ukončení párování regulátoru HCE80 (máte k němu již přiřazené všechny místnosti, které potřebujete) můžete regulátor uvést do provozního (běžného) režimu tak, že opakovaně tisknete tlačítko antény, až bliká poslední 5. zóna (s rozšiřujícím modulem poslední 8. zóna) červeně, a následným posledním stiskem tlačítka antény zůstanou všechny zóny zhasnuté.

Přepnutí do provozního režimu ale není nutné – regulátor se sám po 10 minutách nečinnosti v párovacím režimu sám do provozního režimu přepne.

Provozní režim regulátoru HCE80

Kontrolky regulátoru v provozním režimu se chovají následovně :

- kontrolka napájení (power) svítí zeleně
- zónová kontrolka 1...5 (...8) svítí zeleně, jestliže je otevřený příslušný ventil topného okruhu na rozdělovači
- kontrolka čerpadla (úplně vpravo) svítí zeleně, jestliže je sepnuté relé spouštějící oběhové čerpadlo

Ještě si zde vysvětleme, že svítící zelená zónová kontrolka indikuje otevření ventilu - neznamená, že jsou svorky (svorka) příslušné k této zóně pod napětím. To, v jakém vzájemném vztahu jsou zónové kontrolky a napětí na svorkách, závisí na použitém typu termopohonů (čili na poloze přepínače close-open pod krytem regulátoru) :

termopohony NC (bez napětí zavřeno), čili přepínač v poloze close :

zónová kontrolka svítí zeleně = svorka pod napětím	ventil otevřen
zónová kontrolka nesvítí = svorka bez napětí	ventil zavřen


termopohony NO (bez napětí otevřeno), čili přepínač v poloze open :

zónová kontrolka svítí zeleně = svorka bez napětí	ventil otevřen
zónová kontrolka nesvítí = svorka pod napětím	ventil zavřen

Přemýšlíte-li nad tím, jaké termopohony jsou vhodnější, zda NC nebo NO - není to úplně jednoznačné, vyberte si jaké chcete. Vzhledem k tomu, že ventily jsou během roku více času zavřené, lze očekávat, že NC režim bude energeticky poněkud úspornější variantou.

Další detaily a vysvětlení, zejména co se týká diagnostiky, jsou uvedeny v instalačním návodu k regulátoru HCE80, který naleznete [zde](#).

Až budete po zapojení a spárování systém zkoušet, zda správně funguje (otevírají se správné okruhy), berte v potaz, že regulátor podlahového vytápění HCE80 není žádný extra rychlík. Buďte trpěliví, a po zvýšení požadované teploty vždy nějakou minutku počkejte, než zóna regulátoru zareaguje. V běžném provozu nejsou pomalejší reakce regulátoru na závadu, protože podlahové vytápění stejně mívá dlouhé odezvy, spíše v řádu hodin.

 Rady a tipy :


Jestliže se v procesu párování někde ztratíte, je snadné regulátor přestavit do továrního nastavení, a začít znovu. Reset regulátoru se provádí stisknutím a podržením obou tlačítek (Mode + anténa) na 10 sekund.

Nastavení parametrů místnosti


V případě podlahového vytápění je výběr nastavitelných parametrů oproti bezdrátovým hlavicím velice omezený - je pouze možné omezit nastavitelnou teplotu, a to shora i zdola :




Minimální a maximální nastavitelná teplota : tento parametr je dobré využívat, přinejmenším pro omezení maximální nastavitelné teploty (třeba na 25°C). Jakmile tímto parametrem rozsah nastavení teploty omezíte, nebude možné volit teplotu mimo tyto limity ani na ovladači, ani na řídicí jednotce, a ani na mobilní aplikaci.

 Rady a tipy :

V případech, kdy místnosti obývají „cizí“ lidé (hosté, nájemníci), je to daleko lepší způsob, jak jim omezit přístup k nastavení, než se pokoušet systém všelijak zamykat.

 Rady a tipy :


Popište si na regulátoru podlahového vytápění topné okruhy místností (jsou tam k tomu určené štítky). Budete mít lepší přehled při kontrole regulátoru, a může se Vám to hodit v budoucnu při řešení nějakého problému.



7c. Teplovodní vytápění místnosti ovládané spínací jednotkou

Využití této aplikace může být různorodé, ale vždy se jedná o regulaci **teplovodního** vytápění. Spínací jednotkou lze ovládat termopohon na termostatickém ventilu, nebo třeba servopohon uzavíracího ventilu.

Příklad osazení místností jednotlivými prvky systému :



místnost 1 : 2x podlahový konvektor	1x řídicí jednotka + napájecí konzola na stůl 2x spínací jednotka BDR91 2x termopohon MT4-230-NC řídicí jednotka slouží jako referenční snímač teploty v této místnosti
místnost 2 : 1x otopné těleso	1x spínací jednotka BDR91 1x termopohon MT4-230-NC 1x ovladač T87RF
místnost 3 : 2x otopné těleso 1x zónový ventil	1x spínací jednotka BDR91 1x zónový ventil s pohonem, např. V4043 1x ovladač T87RF
místnost 4 : 3x otopné těleso	1x spínací jednotka BDR91 3x termopohon MT4-230-NC 1x ovladač T87RF
Souhrnná specifikace :	1x ATP921R3052 : sada řídicí jednotka + konzola na stůl + spínací jednotka 6x termopohon MT4-230-NC 3x Y87RF2024 : sada ovladač T87RF + spínací jednotka BDR91 1x spínací jednotka BDR91 1x zónový ventil s pružinovým servopohonem, např. V4043


Jak je vidět na příkladu osazení místností, můžete k jedné místnosti bez obav napárovat jako „pohon“ více spínacích jednotek – viz místnost 1 (postup je popsán v poznámce za popisem párování spínací jednotky).

V místnosti 4 máme více termopohonů připojených na jednu společnou spínací jednotku. Počet termopohonů, které lze spínací jednotkou BDR91 ovládat, je omezen pouze maximální zatížitelností relé spínací jednotky. Pro odporovou zátěž (což jsou termopohony) platí, že spínací jednotky BDR91 zvládnou spínat proud 5A, což znamená, že pokud použijete naše termopohony MT4-230-NC, můžete jednou spínací jednotkou ovládat až 12 těchto termopohonů. U termopohonů jiných výrobců je zapotřebí nejprve zjistit hodnotu inicializačního proudu, a teprve poté stanovit jejich mezní počet.

Vytápění podlahovými konvektory (viz místnost 1) : systém evohome pouze dokáže prostřednictvím termopohonů zavírat a otevírat ventily konvektorů (řídit průtok otopné vody). Pokud však má konvektor zabudovaný ventilátor, neumí systém evohome tento ventilátor ovládat. Situace má sice svá řešení, ale je zapotřebí uplatnit individuální přístup (ventilátor může být například spouštěn příložným termostatem na přívodním potrubí konvektoru - když teplota otopné vody dosáhne nastavené hodnoty).

Zapojení spínací jednotky BDR91


Spínací jednotka BDR91 je konstruována tak, že poskytuje beznapěťový prepínací kontakt. Termopohony i servopohony jsou však ovládané napětím 230VAC - proto je zapotřebí připojení spínací jednotky v tomto smyslu přizpůsobit. Není to nikterak obtížné, ale zapojení by měla provádět způsobilá osoba.



Přívodní napájecí kabel připojte do levé svorkovnice na svorky N a L. Propojte druhou svorku L a A na pravé svorkovnici. Sepnutím relé se pak na svorce B objeví fáze.

Upozornění :

Klema dvou svorek L v levé svorkovnici (na obrázku zapojení výše je označena červeně) se **sama** propojí až uzavřením a zaklapnutím krytu spínací jednotky.




Párování ovladače T87RF a spínací jednotky BDR91

Pro tuto aplikaci systému evohome, kdy ovládáme regulační prvek teplovodního vytápění spínací jednotkou, lze použít oba současné typy spínacích jednotek – BDR91A1000 i BDR91T1004. Můžete je koupit jak v samostatném balení, tak i jako součást různých sad (s řídicí jednotkou, s ovladačem...). Ať už je způsob pořízení jakýkoli, **důrazně doporučujeme každou spínací jednotku před napárováním na řídicí jednotku vyresetovat !**

Neprovádějte reset spínací jednotky v časovém předstihu, učiňte tak až bezprostředně před samotným párováním – procedura resetu a párování jednotky na sebe plynule navazují. Kroky resetu i vstupu do párovacího režimu jsou součástí párovacího procesu popsaného dále – zde si pouze tyto postupy ukážeme podrobněji.


Resetování spínací jednotky BDR91 :

Reset jednotky se provádí stisknutím a podržením tlačítka na 15 sekund. Sledujte spodní červenou diodu, bude se dít toto :



sekunda	chování
0 - 5	nic se neděje
5 - 10	pravidelné blikání (0,5 s svítí / 0,5 s nesvítí)
10 - 15	problíkávání (0,1 s svítí / 0,9 s nesvítí)

Po 15 sekundách, nebo až začne dioda problíkávat v intervalu 0,1 s svítí / 0,9 s nesvítí, tlačítko uvolněte – spínací jednotka byla vyresetována, a předešlé párovací vazby byly zrušeny.



Uvedení spínací jednotky BDR91 do párovacího režimu:

Vstup jednotky do párovacího režimu se provádí stisknutím a podržením tlačítka na 5 sekund – poté, nebo až červená dioda začne blikat pomaleji v intervalu 0,5 s svítí / 0,5 s nesvítí, tlačítko uvolněte.



K napárování spínací jednotky a ovladače Vás evohome vyzve buď po volbě typu vytápění místnosti, nebo jej můžete sami iniciovat na obrazovce Konfigurace zón pro každou místnost. Sekvence párovacích obrazovek bohužel ani zde není vždy úplně stejná – **je nutné bedlivě sledovat pokyny na obrazovce** řídicí jednotky, co v danou chvíli párujete (zda senzor - tedy T87RF, nebo pohon - tedy BDR91).

Každou místnost si v Konfiguraci zón otevřte, a protože k místnosti párujete spínací jednotku BDR91 ovládající teplovodní vytápění, zvolte jako typ vytápění ZÓNOVÝ VENTIL :




Následuje ona poněkud nevyzpytatelná párovací sekvence, kde reagujete na následující obrazovky, ne nutně v tomto pořadí :




systém se ptá, zda jako snímač referenční teploty bude v této místnosti sloužit řídicí jednotka – podle našeho příkladu na straně 31 bychom mohli zvolit toto řešení pro místnost 1

jestliže tuto možnost pro nějakou místnost zvolíte, systém už se na to ptát přestane (řídicí jednotka může sloužit jako referenční snímač pouze v jedné místnosti – v té, kde je umístěna)



párování ovladače / snímače teploty
systém vyžaduje uvedení ovladače do párovacího módu

1. na ovladači stiskněte a držte levou dotykovou zónu (cca 10 sekund), dokud se neobjeví **bo** (indikace stisku správného místa je, že se displej podsvítí)
2. otočte bílým prstencem ovladače po směru hodinových ručiček, aby na displeji bylo **Co**
3. na ovladači stiskněte a hned pusťte levou dotykovou zónu (klik)



toto je levá dotyková zóna


displej řídicí jednotky zobrazí potvrzení o přijetí signálu, které odkvítujete

Po napárování snímače referenční teploty k místnosti si řídicí jednotka řekne o napárování „pohonu“, což je v případě tohoto typu vytápění spínací jednotka BDR91. Ale jak už bylo zmíněno, sekvence může být obrácená – řídicí jednotka si řekne o napárování pohonu, a ovladač poté napáruje stisknutím tlačítka Senzor teploty na konfigurační obrazovce místnosti (postup párování ovladače je popsán na předchozí straně).



system vyžaduje uvedení spínací jednotky BDR91 do párovacího módu

1. vyresetujte spínací jednotku : stiskněte a podržte tlačítko na 15 sekund (viz str. 32)
2. uveďte spínací jednotku do párovacího režimu : stiskněte a podržte tlačítko na 5 sekund (červená dioda bude blikat pomaleji, v intervalu 0,5 s svítí / 0,5 s nesvítí)
3. stiskněte zelené párovací tlačítko na řídicí jednotce, červená dioda spínací jednotky BDR91 zhasne



objeví se potvrzení o přijetí signálu, které odkvitujete



... a místnost je hotová

Poznámka - pokud potřebujete k místnosti napárovat dvě (nebo více) spínací jednotky (viz v našem příkladu místnost 1), je postup totožný – první i druhou jednotku po vyresetování uvedete do párovacího režimu, a stisknete zelené párovací tlačítko na řídicí jednotce. Obě spínací jednotky poté budou pracovat paralelně.

Po řádném napárování ovladače i spínací jednotky byste měli v Konfiguraci zón vidět místnost takto :




Nastavení parametrů místnosti

V případě vytápění ovládaného spínací jednotkou je pouze možné omezit nastavitelnou teplotu, a to shora i zdola – tlačítko nastavení najdete na konfigurační obrazovce místnosti.

7d. Elektrické vytápění místnosti ovládané spínací jednotkou

Možnosti využití této aplikace jsou nasnadě. Spínací jednotkou lze ovládat přímotopné těleso, infrapanel, elektrický topný žebřík, nebo podobná zařízení.

Příklad osazení místností jednotlivými prvky systému :



místnost 1 : 2x přímotopné těleso	1x řídicí jednotka + napájecí konzola na stůl 2x spínací jednotka BDR91 řídicí jednotka slouží jako referenční snímač teploty v této místnosti
místnost 2 : 1x přímotopné těleso	1x spínací jednotka BDR91 1x ovladač T87RF
místnost 3 : 1x elektrický žebřík	1x spínací jednotka BDR91 1x ovladač T87RF
místnost 4 : 1x přímotopné těleso	1x spínací jednotka BDR91 1x ovladač T87RF
Souhrnná specifikace :	1x ATP921R3052 : sada řídicí jednotka + konzola na stůl + spínací jednotka 3x Y87RF2024 : sada ovladač T87RF + spínací jednotka BDR91 1x spínací jednotka BDR91

Jak je vidět na příkladu osazení místností, můžete k jedné místnosti bez obav napárovat jako „pohon“ více spínacích jednotek – viz místnost 1 (postup je popsán v poznámce za popisem párování spínací jednotky).

Elektrické vytápění místnosti – to je velmi široký pojem, a zahrnuje pestrou škálu různorodých zařízení. Z hlediska možnosti jejich ovládnutí si musíme zodpovědět dvě základní důležité otázky :

1. Lze topné zařízení ovládat beznapěťovým kontaktem (podobně jako pokojovým termostatem) ?
2. Pokud ne, a musíme tedy zařízení ovládat spínáním přírodního napětí – jaký je jeho příkon ?

Jestliže má topné těleso vstup pro ovládnutí beznapěťovým kontaktem, je to jednoduché – připojíme spínací jednotku, a máme hotovo.

Jestliže budeme muset přímo spínat zátěž, závisí další rozhodování na příkonu tělesa. Zatížitelnost relé spínací jednotky BRD91 pro odporovou zátěž je 5 A. Z toho plyne, že napřímo je možné spínací jednotkou ovládat tělesa do příkonu 1150W (zapojení spínací jednotky je nutné pro tento účel mírně upravit). Pokud ale příkon tělesa přesahuje hodnotu 1150W, je nutné použít oddělovací relé nebo stykač (spínací jednotka bude spínat cívkou oddělovacího relé, a relé bude spínat přírodní napětí topného tělesa).

Schemata těchto zapojení najdete na následující straně.




Rady a tipy :

Jsou-li přívody do jednotlivých topných těles v domě vedeny z jednoho domovního rozvaděče, není nutné instalovat spínací jednotky do každé místnosti – ovládejte tělesa přímo v rozvaděči, viz Spínání přívodů v centrálním rozvaděči na str. 39.


Zapojení spínací jednotky BDR91

Spínací jednotka BDR91 je konstruována tak, že poskytuje beznapěťový prepínací kontakt. Připojení elektrických topných těles však může být různé, a může si vyžádat úpravy zapojení – nebývají sice extrémně složité, ale měla by je provádět způsobilá osoba. Ukážeme si tři způsoby zapojení spínací jednotky podle typu a příkonu elektrického topného tělesa :


A) připojení topného tělesa na beznapěťový kontakt



B) přímé spínání zátěže, topná tělesa do 1150W




C) přímé spínání zátěže, topná tělesa nad 1150W



V případech B a C připojte kabel do levé svorkovnice na svorky N a L. Propojte druhou svorku L a A na pravé svorkovnici. Sepnutím relé se pak na svorce B objeví fáze.

Upozornění :

Klema dvou svorek L v levé svorkovnici (na obrázku zapojení výše je označená červeně) se **sama** propojí až uzavřením a zaklapnutím krytu spínací jednotky.




Párování ovladače T87RF a spínací jednotky BDR91

Pro ovládání elektrického topidla lze použít oba současné typy spínacích jednotek – BDR91A1000 i BDR91T1004. Můžete je koupit jak v samostatném balení, tak i jako součást různých sad (s řídicí jednotkou, s ovladačem...). Ať už je způsob pořízení jakýkoli, **důrazně doporučujeme každou spínací jednotku před napárováním na řídicí jednotku vyresetovat !**

Neprovádějte reset spínací jednotky v časovém předstihu, učiňte tak až bezprostředně před samotným párováním – procedura resetu a párování jednotky na sebe plynule navazují. Kroky resetu i vstupu do párovacího režimu jsou součástí párovacího procesu popsaného dále – zde si pouze tyto postupy ukážeme podrobněji.


Resetování spínací jednotky BDR91 :

Reset jednotky se provádí stisknutím a podržením tlačítka na 15 sekund. Sledujte spodní červenou diodu, bude se dít toto :



sekunda	chování
0 - 5	nic se neděje
5 - 10	pravidelné blikání (0,5 s svítí / 0,5 s nesvítí)
10 - 15	problikávání (0,1 s svítí / 0,9 s nesvítí)

Po 15 sekundách, nebo až začne dioda problikávat v intervalu 0,1 s svítí / 0,9 s nesvítí, tlačítko uvolněte – spínací jednotka byla vyresetována, a předešlé párovací vazby byly zrušeny.




Uvedení spínací jednotky BDR91 do párovacího režimu:

Vstup jednotky do párovacího režimu se provádí stisknutím a podržením tlačítka na 5 sekund – poté, nebo až červená dioda začne blikat pomaleji v intervalu 0,5 s svítí / 0,5 s nesvítí, tlačítko uvolněte.



K napárování spínací jednotky a ovladače Vás evohome vyzve buď po volbě typu vytápění místnosti, nebo jej můžete sami iniciovat na obrazovce Konfigurace zón pro každou místnost. A opět, sekvence párovacích obrazovek se může případ od případu lišit – **je nutné bedlivě sledovat pokyny na obrazovce** řídicí jednotky, co v danou chvíli párujete (zda senzor - tedy T87RF, nebo pohon - tedy BDR91).

Každou místnost si v Konfiguraci zón otevřte, a protože k místnosti párujete spínací jednotku BDR91 ovládající elektrické topidlo, zvolte jako typ vytápění ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ :




Následuje ona poněkud nevyzpytatelná párovací sekvence, kde reagujete na následující obrazovky, ne nutně v tomto pořadí :



systém se ptá, zda jako snímač referenční teploty bude v této místnosti sloužit řídicí jednotka – podle našeho příkladu na straně 35 bychom mohli zvolit toto řešení pro místnost 1

jestliže tuto možnost pro nějakou místnost zvolíte, systém už se na to ptát přestane (řídicí jednotka může sloužit jako referenční snímač pouze v jedné místnosti – v té, kde je umístěna)




párování ovladače / snímače teploty
systém vyžaduje uvedení ovladače do párovacího módu

1. na ovladači stiskněte a držte levou dotykovou zónu (cca 10 sekund), dokud se neobjeví **bo** (indikace stisku správného místa je, že se displej podsvítí)
2. otočte bílým prstencem ovladače po směru hodinových ručiček, aby na displeji bylo **Co**
3. na ovladači stiskněte a hned pusťte levou dotykovou zónu (klik)



toto je levá dotyková zóna




displej řídicí jednotky zobrazí potvrzení o přijetí signálu, které odkvítujete

Po napárování snímače referenční teploty k místnosti si řídicí jednotka řekne o napárování „pohonu“, což je v případě tohoto typu vytápění spínací jednotka BDR91. Ale jak už bylo zmíněno, sekvence může být obrácená – řídicí jednotka si řekne o napárování pohonu, a ovladač poté napáruje stisknutím tlačítka Senzor teploty na konfigurační obrazovce místnosti (postup párování ovladače je popsán na předchozí straně).



system vyžaduje uvedení spínací jednotky BDR91 do párovacího módu

1. vyresetujte spínací jednotku : stiskněte a podržte tlačítko na 15 sekund (viz str. 36)
2. uveďte spínací jednotku do párovacího režimu : stiskněte a podržte tlačítko na 5 sekund (červená dioda bude blikat pomaleji, v intervalu 0,5 s svítí / 0,5 s nesvítí)
3. stiskněte zelené párovací tlačítko na řídicí jednotce, červená dioda spínací jednotky BDR91 zhasne




objeví se potvrzení o přijetí signálu, které odkvítujete



... a místnost je hotová

Poznámka - pokud potřebujete k místnosti napárovat dvě (nebo více) spínací jednotky (viz v našem příkladu místnost 1), je postup totožný – první i druhou jednotku po vyresetování uvedete do párovacího režimu, a stisknete zelené párovací tlačítko na řídicí jednotce. Obě spínací jednotky poté budou pracovat paralelně.

Po řádném napárování ovladače i spínací jednotky byste měli v Konfiguraci zón vidět místnost takto :




Nastavení parametrů místnosti

V případě vytápění ovládaného spínací jednotkou je pouze možné omezit nastavitelnou teplotu, a to shora i zdola – tlačítko nastavení najdete na konfigurační obrazovce místnosti.


Elektrické podlahové vytápění

Vytápíme-li místnost podlahou, tedy topným kabelem, je to vlastně také varianta elektrického vytápění. Teplota v místnosti se řídí spínáním přívodního napětí kabelu. Na první pohled tedy nic nebrání tomu, připojit topný kabel přes spínací jednotku (do 5 A napřímo, větší zátěž přes relé), ale problém tu je – systém evohome nemá možnost snímat teplotu podlahy samotné, a ani neumí informaci o této teplotě vyhodnotit. Nedokáže tedy zajistit, aby se podlaha nepřehřála (neboli aby teplota podlahy nepřekračovala hygienické maximum). Tento nedostatek systému evohome lze obejít – když do podlahy zabudujete termostat s přepínacím kontaktem, který v případě hrozícího přehřátí podlahy přeruší napájení kabelu. Kontakt termostatu přitom musí mít odpovídající proudovou zatížitelnost. Zapojení pak vypadá například následově :



Spínání přívodů v centrálním rozvaděči

Pokud je v domě několik přímotopných těles nebo infrapanelů, může být daleko vhodnější spínat jejich přívody již v domovním rozvaděči (ne až v jednotlivých místnostech). V místnostech nemusí být instalovány spínací jednotky (takže tam nebudou cvakat), a vše se odehraje v centrálním rozvaděči. Pro toto řešení použijeme regulátor teploty podlahového vytápění HCE80. Protože má však jen nízkozátěžové výstupy na ovládání termopohonů, je nutné do přívodů vřadit oddělovací relé. Anténa HRA80 musí být samozřejmě umístěna vně skříně rozvaděče, a referenční teploty v místnostech budou měřeny ovladači T87RF. Celá aplikace bude hodně podobná teplotnímu podlahovému vytápění, takže návody na zapojení regulátoru, postupy párování a ostatní užitečné informace najdete na stranách 24 – 30. Výstupy regulátoru HCE80 budou zapojeny takto :



7e. Kombinace více typů vytápění v jedné místnosti

Setkáváme se i s případy, kdy je místnost vytápěna dvěma (a někdy bohužel i více) způsoby současně. Může to být kombinace podlahového vytápění a otopných těles, v koupelnách často bývá kromě podlahového vytápění nainstalován též otopný žebřík (na sušení ručníků).

Pro zónový systém evohome, který umožňuje vybrat pro místnost pouze jeden typ vytápění (protože umožňuje k místnosti napárovat pouze jeden typ akčních členů – pohonů), taková situace není řešitelná jednoduše, v rámci nastavení systému.

Každá taková složitější otopná soustava vyžaduje individuální přístup a individuální řešení. Zde si rozebereme příklad kombinace podlahového vytápění a radiátorů v jedné místnosti - jestliže byste řídili průtok podlahou i tělesy podle jedné požadované prostorové teploty, výsledek asi nebude takový, jaký očekáváte. Bez problému sice docílíte nastavenou teplotu místnosti, ale podlaha zůstane s velkou pravděpodobností většinu času studená. Důvodem je to, podlahové vytápění má značné zpoždění, kdežto otopná tělesa mívají rychlejší reakci a vyhřejí prostor na požadovanou teplotu rychleji, než se podlaha vůbec stačí zahřát. Tím se efekt příjemně teplé podlahy stane nedosažitelným. Zkrátka – jednoduchá řešení zde nefungují.

K takovému zadání se dá postavit několika způsoby. Vždy je ale zapotřebí dobře znát celou otopnou soustavu - vědět, jak je která část (podlaha a tělesa) výkonná a rychlá, jak se navzájem ovlivňují, a hlavně - jak se mohou doplňovat. Rozhodně doporučujeme rozhodnutí a řešení konzultovat s odborníkem. Pro povzbuzení Vaší fantazie zde nabízíme tři různé přístupy, které Vám mohou posloužit jako námět k přemýšlení.

A) rozdělení na dvě virtuální místnosti

Systém evohome má k dispozici až 12 místností, a zpravidla je nevyužijete všechny. Můžete tedy vytvořit místo jedné místnosti dvě : místnost, nazvanou např. „Pokoj – podlaha“ (a k ní napárujete ovladač a zónu regulátoru podlahovky) a druhou místnost, kterou nazvete třeba „Pokoj – radiátory“ (a k ní napárujete bezdrátové hlavice). Úseky i požadované teploty v obou časových programech těchto místností pak vzájemně proti sobě posunete a sladíte je. Podlahu necháte začínat topit dříve, a požadovanou teplotu pro podlahové vytápění nastavíte vždy o 0,5 až 1°C vyšší, než pro otopná tělesa. Tak docílíte toho, že při přechodu z útlumové teploty na komfortní otopná tělesa pomohou teplotu v místnosti rychleji vyhnat nahoru, ale pak už se bude teplota místnosti regulovat prostřednictvím podlahy (a tím zajistíte, že nezůstane studená).

B) trvalá teplota podlahy, regulace otopnými tělesy

Vývody topných okruhů na rozdělovači podlahového vytápění jsou vybaveny škrticími ventily. Pokud tyto ventily nastavíte tak, aby byla podlaha příjemně teplá (budete ji trvale temperovat), můžete pak otopná tělesa, osazená bezdrátovými hlavicemi, používat k dotápění na požadovanou prostorovou teplotu. Nevýhodou této varianty regulace je, že se ovládání podlahového vytápění ocitne mimo působnost zónového systému evohome, včetně vzdáleného přístupu, takže jej nedokážete například snadno vypnout. A záleží pak i na způsobu regulace zdroje tepla, kdy a jaké teplo do podlahy proudí.

C) regulace teploty podlahou, ruční termostatické hlavice na otopných tělesech

Jedná se o obrácený přístup ve srovnání s variantou B. Podlahové vytápění je standardně regulováno systémem evohome (viz kap. 7b Teplovodní podlahové vytápění na str. 24), tedy prostřednictvím regulátoru HCE80, termopohonů a ovladačů v místnostech. Otopná tělesa v místnosti pak osadíte ručními termostatickými hlavicemi, na kterých nastavíte nějakou nižší teplotu (např. 20°C). Tělesa pak pomáhají podlaze rychleji zvýšit prostorovou teplotu při přechodech z útlumu do komfortu, nebo umožňují v případě potřeby zvýšení dodávky tepla do místnosti. I tato varianta má nevýhodu, protože systémem evohome nelze výkon otopných těles ovládat - je závislý na aktuálním režimu zdroje tepla.



Rady a tipy :

Pokud řešíte onen častý případ koupelny vytápěné podlahou a topného žebříku na sušení ručníků, využijte variantu A), pokud je to možné. Podlahou vytápějte koupelnu jak potřebujete, a na žebříku nastavte vyšší teploty třeba na 2 hodiny po obvyklé ranní a večerní hygieně.


8. Ovládání zdroje tepla – montáž a párování prvků, nastavení

Před započítím konfigurace centrálního zdroje tepla v zónovém systému evohome pečlivě prostudujte kapitolu 6b, Systémové prvky - ovládání zdroje tepla a princip PID regulace (str. 13 – 16). Najdete tam důležité informace o tom, jak regulace zdroje funguje, jaké parametry lze nastavit, a co tyto parametry vlastně znamenají. Pokud máte jasno, a opravdu jste rozhodnutí ovládat zdroj tepla prostřednictvím zónového systému evohome, pustíme se do toho.


Zapojení spínací jednotky BDR91

Prakticky všechny současné zdroje tepla - plynové (atmosférické i kondenzační) kotle, elektrické kotle, kotle na tuhá paliva a tepelná čerpadla - mají vstup (2 svorky) pro ovládání vnitřním termostatem, určený pro připojení beznapěťového kontaktu. Na tyto dvě svorky připojte spínací jednotku BDR91 – viz varianta A. Pokud jako zdroj připojujete například cirkulační čerpadlo sekundárního okruhu za akumulací nádrží, a potřebujete spínat přímo zátěž, zapojte spínací jednotku BDR91 podle varianty B.

A) připojení běžného kotle / TČ na beznapěťový kontakt



B) připojení čerpadla spínáním fázového vodiče



V případě B připojte kabel do levé svorkovnice na svorky N a L. Propojte druhou svorku L a A na pravé svorkovnici. Sepnutím relé se pak na svorce B objeví fáze.


Upozornění :

Klema dvou svorek L v levé svorkovnici (na obrázku zapojení výše je označená červeně) se **sama** propojí až uzavřením a zaklapnutím krytu spínací jednotky.



Jaký typ spínací jednotky BDR91 použít ?

V systému evohome lze pro ovládání zdroje tepla využít dva typy spínacích jednotek. V případě jednotky **BDR91T1004** záleží možnosti nastavení parametrů PID regulace na tom, jaký zdroj zvolíte v průběhu konfigurace systémových prvků :



Pokud vyberete „Spínací jednotka“, dovolí systém evohome nastavit parametry PID regulace vhodné pro připojení elektrického kotle, plynového atmosférického kotle, nebo oběhového čerpadla. Výběrem „Tepelné čerpadlo“ budou nabízené parametry PID regulace vhodné pro kondenzační kotle, kotle na pevná paliva a... samozřejmě tepelná čerpadla.

V případě, že pro ovládání zdroje tepla budete párovat spínací jednotku **BDR91A1000**, máte možnost ji konfigurovat **pouze** jako „Spínací jednotku“ – pod tlačítkem „Tepelné čerpadlo“ nepůjde tento typ spínací jednotky napárovat (systém Vás na to v průběhu párovacího procesu upozorní). Parametry PID regulace budou při této konfiguraci (BDR91A1000 – „Spínací jednotka“) vhodné pro připojení elektrického kotle, plynového atmosférického kotle, nebo oběhového čerpadla.

Jakým způsobem si můžete spínací jednotky opatřit, a jak je mezi sebou rozeznáte ?

BDR91A1000



dostupnost :

- v samostatném balení (BDR91A1000)
- v sadě s ovladačem T87RF (T87RF2023)
- v sadě pro řízení ohřevu TV (ATF500DHW)

oblast využití :

- elektrický kotel
- atmosférický kotel
- oběhové čerpadlo

BDR91T1004



dostupnost :

- v samostatném balení (BDR91T1004)
- v sadě řídicí jednotkou (ATP921R3052)

oblast využití :

- tepelné čerpadlo
- kondenzační kotel
- kotel na tuhá paliva

poznávací znamení : domeček na krytu

Možná Vám lépe ozřejmí možnosti využití spínacích jednotek v rámci systému evohome následující tabulka :

	ovládání zdroje tepla	elektrický kotel atmosferický kotel oběhové čerpadlo
	ovládání zónových prvků	spínané teplovodní vytápění spínané elektrické vytápění
	ovládání ventilu – řízení ohřevu TV	
	ovládání zdroje tepla	tepelné čerpadlo kondenzační kotel kotel na tuhá paliva
	přepínací jednotka (při využívání systému i pro chlazení)	přepínání režimu tepelného čerpadla (T/CH) přepínání režimu zónových prvků (T/CH)
	+ všechny funkce uvedené u BDR91A1000	

Z tabulky vyplývají pro správný výběr spínací jednotky dvě jednoduchá pravidla :

1. **BDR91T můžete VŽDY použít namísto BDR91A (BDR91T je v tomto ohledu univerzální)**
2. **BDR91A nelze použít, jestliže potřebujete rozsah parametrů PID regulace pro tepelné čerpadlo, kondenzační kotel, nebo kotel na tuhá paliva, a nelze také použít jako přepínací prvek režimu vytápění / chlazení**

Upozornění - řídicí jednotka neposkytuje informaci o aktuálním stavu relé spínací jednotky :

Nehledejte na řídicí jednotce informaci o tom, zda je momentálně relé spínací jednotky sepnuté či rozepnuté. Spínací jednotka přijímá z řídicí jednotky signál 0 ... 100%, a podle jeho hodnoty ovládá zdroj tepla v režimu PID regulace – žádnou zpětnou vazbu o aktuální poloze svého relé řídicí jednotce neposkytuje. To je důvod, proč řídicí jednotka ani mobilní aplikaci nedokáže poskytnout informaci o tom, v jaké poloze se relé spínací jednotky právě nachází.

Důležitá poznámka – kotle na tuhá paliva :

Oblast využití spínací jednotky BDR91T (a tím i celého zónového systému evohome) zahrnuje také kotle na tuhá paliva. Je ale nezbytné vědět, jak přesně konkrétní kotel funguje, a předem se přesvědčit o možnosti jeho ovládání spínací jednotkou. Tyto kotle mohou, ale nemusí být vybaveny nějakou svojí automatikou, a mohou být vybaveny různými vstupy pro ovládání. Určitě konzultujte případné připojení takového kotle na systém evohome s výrobcem, a poraďte se s ním o nastavení parametrů PID regulace.


Párování spínací jednotky BDR91 pro ovládání zdroje tepla

Spínací jednotku BDR91A1000 i BDR91T1004 můžete zakoupit jak v samostatném balení, tak i jako součást různých sad (s řídicí jednotkou, s ovladačem...). Ať už je způsob pořízení jakýkoli, **důrazně doporučujeme každou spínací jednotku před napárováním na řídicí jednotku vyresetovat!**

Neprovádějte reset spínací jednotky v časovém předstihu, učíte tak až bezprostředně před samotným párováním – procedura resetu a párování jednotky na sebe plynule navazují. Kroky resetu i vstupu do párovacího režimu jsou součástí párovacího procesu popsaného dále – zde si pouze tyto postupy ukážeme podrobněji.


Resetování spínací jednotky BDR91 :

Reset jednotky se provádí stisknutím a podržením tlačítka na 15 sekund. Sledujte spodní červenou diodu, bude se dít toto :



sekunda	chování
0 - 5	nic se neděje
5 - 10	pravidelné blikání (0,5 s svítí / 0,5 s nesvítí)
10 - 15	problíkávání (0,1 s svítí / 0,9 s nesvítí)

Po 15 sekundách, nebo až začne dioda problíkávat v intervalu 0,1 s svítí / 0,9 s nesvítí, tlačítko uvolněte – spínací jednotka byla vyresetována, a předešlé párovací vazby byly zrušeny.



Uvedení spínací jednotky BDR91 do párovacího režimu:

Vstup jednotky do párovacího režimu se provádí stisknutím a podržením tlačítka na 5 sekund – poté, nebo až červená dioda začne blikat pomaleji v intervalu 0,5 s svítí / 0,5 s nesvítí, tlačítko uvolněte.



Více zónových systémů může ovládat společný zdroj tepla :

Spínací jednotka, konfigurovaná v systému evohome pro ovládání centrálního zdroje tepla, může pracovat jako společná pro více zónových systémů, využívajících jeden centrální zdroj. Jako typické využití si můžete představit například dvougenerační rodinný dům – jedna rodina v přízemí má svůj zónový systém a svou řídicí jednotku, druhá rodina v patře má také svůj evohome a svoji řídicí jednotku. Kotel je v přízemí pro obě patra společný.

V tomto případě mohou obě řídicí jednotky ovládat kotel prostřednictvím jedné, společné spínací jednotky. Pozor, v případě podobných aplikací je obzvláště nutné brát zřetel na omezenost dosahu bezdrátové komunikace systému !


Postup párování více řídicích jednotek na jednu spínací jednotku :

Při párování spínací jednotky k první řídicí jednotce ji vyresetujte a napárujte. Před párováním k druhé řídicí jednotce už **reset neprovádějte** (ztratilo by se předchozí spárování s první řídicí jednotkou). Spínací jednotku pouze uveďte do párovacího režimu (podržením tlačítka na 5 sekund) a napárujte.




Párování spínací jednotky ovládající centrální zdroj tepla se provádí v sekci Systémové prvky. Postup párování a výběr použitého typu spínací jednotky se odvíjí podle typu zařízení, které bude jako zdroj tepla sloužit.

A) Připojujete-li kondenzační kotel, tepelné čerpadlo nebo kotel na tuhá paliva, použijte BDR91T1004 a postupujte následovně :



stiskněte tlačítko Systémové prvky




stiskněte tlačítko Ovládání zdroje



stiskněte tlačítko Tepelné čerpadlo




ujistěte se, že párujete spínací jednotku BDR91T (s obrázkem domečku), a pokračujte dále



systém vyžaduje uvedení spínací jednotky BDR91T do párovacího módu

1. vyresetujte spínací jednotku : stiskněte a podržte tlačítko na 15 sekund (viz str. 43)
2. uveďte spínací jednotku do párovacího režimu : stiskněte a podržte tlačítko na 5 sekund (červená dioda bude blikat pomaleji, v intervalu 0,5 s svítí / 0,5 s nesvítí)
3. stiskněte zelené párovací tlačítko na řídicí jednotce, červená dioda spínací jednotky BDR91T zhasne




objeví se potvrzení o přijetí signálu, které odkvítujete




... a spínací jednotka je napárována

B) Připojujete-li atmosférický plynový kotel, elektrický kotel, čerpadlo nebo třeba nějaký uzavírací ventil, použijte buď BDR91T1004 nebo BDR91A1000, a postupujte následovně :




stiskněte tlačítko *Systémové prvky*



stiskněte tlačítko *Ovládání zdroje*




stiskněte tlačítko *Spínací jednotka*



systém vyžaduje uvedení spínací jednotky BDR91 do párovacího módu

1. vyresetujte spínací jednotku : stiskněte a podržte tlačítko na 15 sekund (viz str. 43)
2. uveďte spínací jednotku do párovacího režimu : stiskněte a podržte tlačítko na 5 sekund (červená dioda bude blikat pomaleji, v intervalu 0,5 s svítí / 0,5 s nesvítí)
3. stiskněte zelené párovací tlačítko na řídicí jednotce, červená dioda spínací jednotky BDR91 zhasne



objeví se potvrzení o přijetí signálu, které odkvítujete




... a spínací jednotka je napárována

Nastavení parametrů spínací jednotky zdroje tepla

Dostupnost parametrů PID regulace i rozsahy jejich nastavení se liší podle toho, jakým způsobem jste spínací jednotku do systému evohome napáročovali – zda jako „Spínací jednotku“, nebo „Tepelné čerpadlo“ (postupy na str. 44-45).

A) Parametry PID regulace - spínací jednotka BDR91T párovaná jako „Tepelné čerpadlo“ :



parametr	rozsah nastavení								
počet cyklů za hodinu	1	2	3	4	5	6	7	8	9
minimální doba chodu (minuty)	1	5	10	15	20	25	30		
minimální doba přestávky (minuty)	0	5	10						

B) Parametry PID regulace - spínací jednotka BDR91A nebo BDR91T párovaná jako „Spínací jednotka“ :



parametr	rozsah nastavení					
počet cyklů za hodinu	3	6	9	12		
minimální doba chodu (minuty)	1	2	3	4	5	

Výchozí hodnoty nastavení řídicí jednotky jsou označeny zeleně.

Podrobný popis a funkce jednotlivých parametrů je součástí podkapitoly PID regulace, a najdete je na str. 16.

Nastavení parametrů PID regulace by měl provádět pouze odborník – je zapotřebí se velmi dobře orientovat v technologii a principu fungování zdroje, a akceptovat jeho vlastnosti a potřeby. Tato zařízení mívají širokou škálu nastavení vlastních parametrů, a nesmí docházet k tomu, aby šly nastavení zónového systému a nastavení zdroje navzájem proti sobě, a tím snižovaly životnost a účinnost zdroje, nebo oslabovaly funkce zónového systému.

Podle našich zkušeností bývá zpravidla nastavení parametrů PID regulace zhruba následující :

parametr	tepelné čerpadlo	kondenzační kotel	atmosférický kotel	elektrokotel	čerpadlo
počet cyklů za hodinu	1	2	3	6	6
minimální doba chodu (minuty)	10	5	2	1	1
minimální doba přestávky (minuty)	10	10	-	-	-

obrazovka Systémových parametrů po napáročování spínací jednotky v konfiguraci A :




obrazovka Systémových parametrů po napáročování spínací jednotky v konfiguraci B :



parametry PID regulace jsou označeny žlutě

Ostatní systémové parametry

Napárujete-li BDR91 jako „Spínací jednotku“, tedy podle předchozích variant B, budete mít možnost v Systémových parametrech nastavit **Pokročilé stupňování výkonu**. Jedná se o funkci, která při výpočtu aktuálních požadavků na teplo zohledňuje charakter jednotlivých místností :



Jedná se o algoritmus, který u každé místnosti zaznamenává její obvyklé nároky na dodávku tepla, a centrální zdroj tepla je spouštěn vzhledem k těmto údajům daleko efektivněji. Pro starší, hůře izolovaný dům doporučujeme nastavit standardní kompenzaci, pro novější dům postačuje částečná kompenzace.

Posledním systémovým parametrem je základní nastavení **Zimního faktoru**. Zimní faktor je funkce, která se spouští a ovládá v uživatelském menu řídicí jednotky, a za nevládného počasí poněkud navyšuje požadované teploty místností (vysvětlíme si ji dále). Zde v Systémových parametrech pouze zadáváte podmínky, za jakých má být Zimní faktor uplatňován – o kolik stupňů má venkovní teplota klesnout POD požadovanou teplotu místností, aby byl Zimní faktor spuštěn.

Tlačítko Nastavení Zimního faktoru se v Systémových parametrech objeví teprve tehdy, je-li Zimní faktor aktivován pro některé místnosti v rámci uživatelského nastavení.



Rady a tipy :

Pro případ, že máte **pouze** teplovodní podlahové vytápění (používáte HCE80 pro všechny místnosti), a současně používáte spínací jednotku pro ovládání zdroje tepla :

Může docházet ke stavům, kdy jsou všechny ventily na rozdělovači zavřené, a přesto spínací jednotka sepne zdroj (jsou to situace, kdy mají místnosti nějaké malé nároky na dodávku tepla). Těmto stavům lze zamezit tak, že napárujete spínací jednotku na regulátor HCE80, nikoli na řídicí jednotku. Sice tím přijdete o možnost nastavení parametrů PID regulace (HCE80 si pak řídí spínací jednotku sám podle vlastních, pevně daných parametrů), ale už se Vám nestane, že se spustí zdroj při zavřené rozdělovači. Jak na to ?

1. vyresetujte spínací jednotku, a uveďte ji do párovacího režimu (viz str. 43)
2. na regulátoru HCE80 stiskněte tlačítko antény – červená blikající dioda spínací jednotky zhasne
3. na regulátoru HCE80 stiskněte tlačítko antény (tím jej uvedete zpět do provozního režimu)




párovací tlačítko regulátoru HCE80 je označeno anténou



9. Ohřev zásobníku teplé vody v časovém programu

Řízení ohřevu zásobníku teplé vody je doplňková funkce zónového systému evohome, která nemusí – ale může být – využívána. Zpravidla se spínací jednotka BDR91 ze sady ATF500DHW připojuje k 3-cestnému rozdělovacímu ventilu, který vodu ze zdroje tepla směřuje buď na vytápění domu, nebo na ohřev zásobníku :




Jak je ze schematu patrné, jestliže má být ohřata voda v zásobníku TV, spínací jednotka B přepne rozdělovací ventil do polohy TV, a spínací jednotka A sepne zdroj tepla. Když je voda v zásobníku dostatečně teplá, nebo není teplá voda podle časového programu požadována, přepne spínací jednotka B rozdělovací ventil do polohy vytápění, a spínací jednotka A spíná zdroj tepla podle aktuálních požadavků místností na dodávku tepla.

Firmware řídicí jednotky umožňuje i takovou konfiguraci, kdy jsou ovládány (místo jednoho 3-cestného ventilu) dvě uzavírky - jedna pro vytápění, druhá pro ohřev TV. K tomu je ale zapotřebí nainstalovat spínací jednotku pro každou z těchto uzavírek.

POZOR ! Systém evohome pracuje s pevně daným předpokladem, že k ohřevu zásobníku TV je používán centrální zdroj tepla. V praxi to znamená, že pokud je spínací jednotka B přepnuta do polohy ohřev TV, je vždy současně sepnuta jednotka A (běží centrální zdroj tepla). Z toho důvodu, jestliže je centrální zdroj tepla systémem evohome ovládán, nelze systém evohome využít pro NEZÁVISLÝ ohřev TV (tj. pro zásobníky nahřívané nezávisle na zdroji pro vytápění, např. když pro vytápění slouží plynový kotel a k ohřevu TV elektrický boiler).

Zapojení spínací jednotky BDR91


Spínací jednotka BDR91 je konstruována tak, že poskytuje beznapěťový přepínací kontakt. Servopohony rozdělovacích ventilů jsou však ovládané napětím 230VAC - proto je zapotřebí připojení spínací jednotky v tomto smyslu přizpůsobit. Není to nikterak obtížné, ale zapojení by měla provádět způsobilá osoba.



Přívodní napájecí kabel připojte do levé svorkovnice na svorky N a L. Propojte druhou svorku L a A na pravé svorkovnici. Sepnutím relé se na svorce B objeví fáze.

Upozornění :

Klema dvou svorek L v levé svorkovnici (na obrázku zapojení výše je označena červeně) se **sama** propojí až uzavřením a zaklapnutím krytu spínací jednotky.




Párování snímače teploty vody a spínací jednotky BDR91 pro ohřev zásobníku TV

Spínací jednotku BDR91A1000 i BDR91T1004 můžete zakoupit jak v samostatném balení, tak i jako součást různých sad (v sadě pro ohřev vody, s řídicí jednotkou, s ovladačem...). Ať už je způsob pořízení jakýkoli, **důrazně doporučujeme každou spínací jednotku před napárováním na řídicí jednotku vyresetovat!**

Neprovádějte reset spínací jednotky v časovém předstihu, učiňte tak až bezprostředně před samotným párováním – procedura resetu a párování jednotky na sebe plynule navazují. Kroky resetu i vstupu do párovacího režimu jsou součástí párovacího procesu popsaného dále – zde si pouze tyto postupy ukážeme podrobněji.


Resetování spínací jednotky BDR91 :

Reset jednotky se provádí stisknutím a podržením tlačítka na 15 sekund. Sledujte spodní červenou diodu, bude se dít toto :




sekunda	chování
0 - 5	nic se neděje
5 - 10	pravidelné blikání (0,5 s svítí / 0,5 s nesvítí)
10 - 15	problíkávání (0,1 s svítí / 0,9 s nesvítí)

Po 15 sekundách, nebo až začne dioda problíkávat v intervalu 0,1 s svítí / 0,9 s nesvítí, tlačítko uvolněte – spínací jednotka byla vyresetována, a předešlé párovací vazby byly zrušeny.




Uvedení spínací jednotky BDR91 do párovacího režimu:


Vstup jednotky do párovacího režimu se provádí stisknutím a podržením tlačítka na 5 sekund – poté, nebo až červená dioda začne blikat pomaleji v intervalu 0,5 s svítí / 0,5 s nesvítí, tlačítko uvolněte.



K napárování snímače teploty TV a spínací jednotky Vás evohome vyzve po aktivaci funkce ohřevu zásobníku TV v sekci Systémové prvky :



stiskněte tlačítko Systémové prvky



stiskněte tlačítko Zásobník TV



aktivujte funkci ohřevu TV


System Vás následně vybídne k napárování snímače teploty TV, a poté spínací jednotky :



párování snímače teploty TV

system vyžaduje uvedení snímače do párovacího módu

1. aktivujte baterie ve snímači
2. na snímači stiskněte a držte tlačítko na 5 sekund (dokud se nerozsvítí zelená kontrolka a nezačne blikat červená kontrolka)
3. na snímači stiskněte (a hned pusťte) tlačítko



objeví se potvrzení o přijetí signálu, které odkvítujete




jestliže přepínáte polohu 3-cestného ventilu (vytápění / TV), vyberte **Ventil pouze pro TV**



system vyžaduje uvedení spínací jednotky BDR91 do párovacího módu

1. vyresetujte spínací jednotku : stiskněte a podržte tlačítko na 15 sekund (viz str. 49)
2. uveďte spínací jednotku do párovacího režimu : stiskněte a podržte tlačítko na 5 sekund (červená dioda bude blikat pomaleji, v intervalu 0,5 s svítí / 0,5 s nesvítí)
3. stiskněte zelené párovací tlačítko na řídicí jednotce, červená dioda spínací jednotky BDR91T zhasne




objeví se potvrzení o přijetí signálu, které odkvítujete



... a ohřev zásobníku teplé vody je nakonfigurován

Nastavení parametrů aplikace ohřevu zásobníku TV

Parametry ohřevu TV zadejte v sekci Systémové parametry (tlačítko je k dispozici pouze tehdy, jestliže je konfigurace ohřevu TV v sekci Systémové prvky hotova):



stiskněte tlačítko Systémové parametry



stiskněte tlačítko Zásobník TV



Zde nastavte parametry ohřevu TV :


Teplota TV : jaká má být teplota vody v zásobníku v čase potřeby (°C)

Přeběh ohřevu TV : pokud musí po vypnutí hořáku kotlem ještě chvíli protékat voda, zde nastavte čas nutný k tomu, aby kotel vychladl – pak teprve se ventil uzavře


Hystereze TV : jak musí teplota vody v zásobníku poklesnout, aby systém začal nahřívat zásobník

Priorita ohřevu TV : prioritu můžete deaktivovat, ovšem pouze pokud to konfigurace dovoluje (tzn. používáte dvě uzavírky a dvě spínací jednotky). Běžná konfigurace (jeden 3-cestný rozdělovací ventil) tuto volbu neumožňuje.


Po nastavení parametrů ohřevu TV ještě vytvořte časový program, kdy má být teplá voda o požadované teplotě každý den v týdnu k dispozici :



na základní obrazovce stiskněte tlačítko Teplá voda



na ovládací obrazovce TV stiskněte tlačítko Upravit rozvrh, a vyberte variantu Zvládnou sám



Zde nastavte časové úseky, kdy má být teplá voda o požadované teplotě k dispozici



Rady a tipy :
Využijte kopírovací tlačítko.

10. Provoz v režimu chlazení


Zónový systém evohome lze přepínat mezi režimem vytápění a chlazení, nebo může běžet pouze v režimu chlazení. Je však nezbytné, aby funkci chlazení umožňovala i systémem ovládaná technologická zařízení.

Režimu vytápění / chlazení se zde budeme věnovat pouze okrajově, v několika málo bodech :




- Je-li systémem evohome ovládan centrální zdroj, můžete jej (ale nemusíte, pokud se přepíná sám) přepínat mezi režimy T/CH. K tomu je zapotřebí kromě ovládací spínací jednotky (A) nainstalovat ještě jednu jednotku **BDR91T**, sloužící jako přepínač T/CH.
- Je-li systém evohome konfigurován pro provoz v režimech T/CH, nechá Vás vybrat místnosti, které se budou v režimu chlazení chladit (nemusíte chladit všechny místnosti).
- U místností, vybraných pro režim chlazení, se v menu Konfigurace zón objeví tlačítko pro napárování přepínací jednotky **BDR91T** – tu můžete (ale nemusíte) používat k přepínání zónového zařízení mezi režimy T/CH.
- Časový program pro režim chlazení lze vytvořit pod tlačítkem Rozvrh na základní obrazovce, pokud systém aktuálně pracuje v režimu chlazení.
- Časový program chlazení používá časové úseky nastavené pro režim vytápění (nelze je měnit) – těmto úsekům můžete pouze přiřadit jiné požadované teploty (na které bude systém chladit).


Schematicky může systém vytápění / chlazení vypadat např. takto :



Ve výchozím nastavení z výroby je zónový systém evohome nakonfigurován jako systém regulace vytápění. Pro využití režimu vytápění / chlazení (nebo pouze chlazení) je nutné nejdříve tuto funkci aktivovat – přístup je v sekci Konfigurace s rádcem :



stiskněte tlačítko Konfigurace s rádcem



stiskněte tlačítko Konfigurace vytápění / chlazení



vyberte požadovaný režim



.. a objeví se nové tlačítko v uživatelském nastavení


11. Postup nastavení a uvedení systému do provozu v 8 krocích

Pokud jsou Vaše zkušenosti s tímto systémem nevalné, zkuste si jej napřed sestavit, zapojit a spárovat někde na stole nebo na ponku. Když jsou prvky vyskládané na jednom místě, lépe se s nimi pracuje, a máte nad jejich reakcemi lepší přehled.

Uvedený postup, jak systém evohome namontovat, nastavit a zprovoznit, není žádné dogma – jedná se pouze o doporučenou sekvenci kroků. Důležité je na nic nezapomenout, a nakonec vše zkontrolovat.

1. Vytáhněte z řídicí jednotky pásek izolující baterie, a jednotku vložte do napájecí konzole. Nechte ji nabíjet do doby, než s ní začnete pracovat.
2. Namontujte jednotlivé prvky systému, a připojte je na napájení (regulátor podlahového vytápění včetně antény a termopohonů, ovladače na stěně, montážní adaptéry hlavic na ventily radiátorů, spínací jednotku zdroje tepla...).
3. Nastavte na řídicí jednotce češtinu, správné datum a čas. V uživatelském nastavení si přizpůsobte úroveň podsvícení, a zrušte funkci spořiče obrazovky (při nastavování systému je to rušivý element).
4. Vstupte do Instalačního menu řídicí jednotky, a vytvořte potřebné místnosti (jejich názvy) v sekci Konfigurace zón (nebo využitím tlačítka Přidat zónu).
5. V sekci Konfigurace zón nakonfigurujte všechny místnosti jednu po druhé – definujte typ vytápění, napárujte pohony a snímače teploty, případně upravte parametry místností.
6. Pokud ovládáte zdroj tepla nebo využíváte ohřev zásobníku TV, napárujte spínací jednotku(y) v sekci Systémové prvky, a nastavte potřebné Systémové parametry.
7. Zkontrolujte, zda jsou všechny prvky systému správně spárovány, vytvořte časové programy pro jednotlivé místnosti, a nastavte Smart funkce.
8. Připojte řídicí jednotku na domácí router, založte účet na portálu TCC, stáhněte si do telefonu a aktivujte mobilní aplikaci.

Je velmi důležité (viz krok 7) udělat zpětnou kontrolu napárování prvků – jestli jsou přiřazeny k těm správným místnostem. Stačí jen chvilka nesoustředění, prohodit ovladače ve dvou místnostech mezi sebou, a celý systém pak působí dojmem neřízené střely. Proces kontroly je jednoduchý a rychlý : s řídicí jednotkou v ruce obejděte všechny ovladače a hlavice, přenastavujte na nich požadovanou teplotu na nějakou neobvyklou, a pokaždé jinou hodnotu (třeba 11,5°C, 12,5°C, atd...), a kontrolujte na řídicí jednotce, zda se tato hodnota objeví na základní obrazovce u té správné místnosti :



Nakonec ještě ověřte reakce akčních členů systému (pohonů) na změny požadovaných teplot – zda termopohony a hlavice uzavírají / otevírají ventily, a jestli správně pracují spínací jednotky (svítí / nesvítí zelené indikační diody).

Pozn.: Jestliže používáte bezdrátové hlavice a zkoušíte funkci spínací jednotky zdroje tepla, je nutné mít hlavice na ventilech, nebo mít v hlavicích alespoň nasazeny a zacvaknuty montážní nástavce – bez toho hlavice negenerují požadavek na dodávku tepla, a nedonutí spínací jednotku sepnout relé.

Pozn.: Pokud máte během zkoušení systému měřící prvky na jednom místě vedle sebe (třeba na stole), možná Vám neujde, že teploty měřené prostřednictvím ovladačů jsou poněkud (cca o 1°C) vyšší, než teploty měřené hlavicemi. Důvodem je, že snímače v hlavicích jsou mírně podkalibrovány, protože v provozu je hlavice umístěna v bezprostřední blízkosti otopného tělesa.

12. Tvorba časových programů

Zónový systém evohome umí ušetřit značnou část nákladů na spotřebu energií. Největší podíl na výši těchto úspor má efektivní používání časových programů vytápění místností. Proto je vhodné věnovat sestavení časových programů patřičnou pozornost – pokud někdo nastaví ve všech místnostech natrvalo požadovanou teplotu 24°C, bude zklamán... neušetří nic.


Systém funguje v časovém programu tak, že v každé místnosti udržuje aktuálně nastavenou teplotu. Pokud teplotu dočasně přenastavíte (ovladačem v místnosti, na hlavici, na řídicí jednotce, v mobilní aplikaci), bude toto přenastavení platit do příští změny teploty v časovém programu.

POZOR ! Jestliže přiřadíte časovým úsekům následujících za sebou stejnou požadovanou teplotu, nevnímá to systém jako změnu - dočasné přenastavení teploty se neukončí. Proto v programu místnosti, ve které během dne požadujete stálou teplotu bez velkých výkyvů, nechte třeba 4 úseky s požadovanou teplotou lišící se pouze o 0,5°C (např. 21°C ... 20,5°C ... 21°C ... 20,5°C).


POZOR ! Řídicí jednotka i mobilní aplikace umožňuje i „permanentní přenastavení“ teploty – fakticky to znamená zrušení časového programu. Nastavená teplota zůstane stejná, dokud ji někdo opět ručně nezmění. A to má svá úskalí : jestliže např. v aktuálně nevyužívané místnosti snížíte natrvalo teplotu na 16°C, a někdo omylem (při úklidu) pootočí kolečkem na hlavici a zvýší teplotu na 28°C, budete mít z místnosti saunu tak dlouho, dokud si toho někdo nevšimne. Permanentní přenastavení tedy používejte s rozmyslem !

K tvorbě časového programu můžete přistoupit dvěma způsoby. Buď dobře znáte rychlost reakcí Vaší otopné soustavy a počátky úseků komfortních teplot dokážete zadat s požadovaným předstihem (aby byla místnost v čase, kdy to potřebujete, již vyhřátá), nebo časový program nastavíte podle skutečných potřeb, a předtápění i doběhy necháte na automatické – tyto optimalizační funkce jsou popsány v následující kapitole.


Nastavení časových programů je intuitivní, nepoužívejte nabízeného rádce - ale pokud si postupem nebudete jistí, najdete podrobný návod krok za krokem v [Uživatelské příručce evohome](#). Pro vstup do nastavení programů slouží **výhradně tlačítko ROZVRH** na základní obrazovce řídicí jednotky :




stiskněte tlačítko Rozvrh



vyberte místnost



věřte si – zvládnete to sami



přiřadte jednotlivým úsekům požadované teploty (úseky můžete mazat i přidávat)



Rady a tipy :


Využijte kopírovací tlačítko ke zkopírování časového programu jedné místnosti do druhé, nebo ke zkopírování časového programu jednoho dne do druhého v rámci jedné místnosti (typicky se například kopíruje pondělí do ostatních pracovních dnů).

13. Smart funkce

Smart funkce systému evohome jsou softwarové nadstavby časových programů vytápění jednotlivých místností, které můžete – ale nemusíte – využívat. Jedná se o dva typy funkcí :

- A) Optimalizace – pružné posouvání začátků a konců časových úseků
- B) Korekce podle počasí – posouvání nastavených teplot podle aktuální venkovní teploty (! nikoli pro řízení zdroje tepla – evohome není ekvitermní regulátor)

Přístup ke Smart funkcím je pod tlačítkem Nastavení, nebo přímo pod tlačítkem na základní obrazovce :



stiskněte tlačítko Smart funkce

Optimalizace

Zónový systém evohome umožňuje v rámci nastaveného časového programu využívat svých fuzzy-logic (samoučících se) funkcí, a umí začít místnosti vytápět v časovém předběhu, případně umí upravit dobůh vytápění před útlumem nastavené teploty. K dispozici jsou 3 režimy, které si popíšeme :



optimalizace
předtápění

1. Adaptivní start : aktivace této funkce znamená, že při změně nižší nastavené teploty na vyšší v časovém programu si regulátor začne „osahávat“ naměřenou teplotu ve Vámi zvoleném předstihu, a snaží se, aby byla požadovaná teplota dosažena již v okamžiku změny v časovém programu (jinak by regulátor čekal až na změnu teploty v časovém programu, a pak by teprve místnost začal vytápět na vyšší teplotu). Interval tohoto předstihu se nastavuje při aktivaci této funkce.

2. Pomalý start : aktivace této funkce znamená, že při změně nižší nastavené teploty na vyšší v časovém programu regulátor dosahuje nové požadované teploty do jedné hodiny od okamžiku změny v časovém programu (jinak by se regulátor snažil dosáhnout požadované teploty co nejdříve).




optimalizace
dotápění

3. Optimální konec : aktivace této funkce znamená, že při změně vyšší nastavené teploty na nižší v časovém programu regulátor ví, že za nějaký čas bude následovat útlum požadované teploty v místnosti, a s předstihem přestane teplo do místnosti dodávat (jinak regulátor vytápí místnost až do okamžiku změny v časovém programu).

V nastavení optimalizace lze aktivovat buď jeden z uvedených režimů, případně lze kombinovat Adaptivní start a Optimální konec nebo Pomalý start a Optimální konec.

Optimalizace, je-li nastavena, je uplatňována pro všechny místnosti.

Indikace zásahu těchto funkcí na základní obrazovce :




Rady a tipy :

Optimalizace dotápění je funkce, jejíž využívání Vám přinese úspory energie na vytápění !

Korekce podle počasí

Řídicí jednotka evohome, pokud je zaregistrována na účet a připojená na internet, má k dispozici informaci o aktuální venkovní teplotě v daném místě (zdrojem jsou servery AccuWeather), a zobrazuje ji na základní obrazovce vlevo nahoře :



Zobrazovaná venkovní teplota je vztažena ke konkrétnímu místu, které je definováno Vaším PSČ (vyplnili jste jej v adrese při zakládání lokace ve svém účtu na portálu getconnected.honeywellhome.com).

Bez připojení řídicí jednotky na cloud, nebo když řídicí jednotka venkovní teplotu nezobrazuje, nejsou SMART funkce dostupné (a tlačítka Smart funkce ani Korekce podle počasí se nezobrazují).

K dispozici jsou 2 funkce, které si popíšeme :



1. Teplé počasí: pokud je tato funkce aktivována, pak v období, kdy se venkovní teplota blíží nastavené teplotě místnosti, tato místnost přestane být vytápěna. Poté, co je tato funkce aktivována, je nutné ze seznamu místností vybrat ty, kde chceme funkci využívat (nemusí být aplikována u všech místností). Přínosem aktivace této funkce je, že se eliminuje spínání zdroje tepla v období, kdy už není zapotřebí příliš topit (tedy přechodná období podzim / jaro), a snižuje se tak spotřeba, aniž by se to projevilo na komfortu (a spotřeba je nižší i v případě, že zdroj není systémem spínán).



2. Zimní faktor: pocit komfortu nezávisí pouze na teplotě místnosti. Místnost se může jevit chladnější například z důvodu velkých oken nebo průvanu. Pokud je tato funkce aktivována, pak v chladnějším období systém zahrne do algoritmu zimní faktor, který mírně navýší požadované teploty místností, aby pocit komfortu zůstal zachován, i když časový program nastavených teplot místností bude stále stejný. Poté, co je tato funkce aktivována, je nutné ze seznamu místností vybrat ty, kde chceme funkci využívat (nemusí být aplikována u všech místností), a určit, o kolik stupňů má být nastavená teplota navýšena (lze zvolit v rozsahu 0,5 ... 3°C). Dále je zapotřebí nastavit (v instalačním menu), o kolik stupňů má venkovní teplota klesnout POD požadovanou teplotu místnosti, aby se Zimní faktor spustil. Tato hodnota se nastavuje v Instalačním menu (viz strana 47) - nabídka se objeví v Systémových parametrech teprve tehdy, je-li Zimní faktor aktivován pro některé místnosti v uživatelském nastavení.

Indikace zásahu těchto funkcí na základní obrazovce :



Teplé počasí



Zimní faktor



Rady a tipy :

Teplé počasí je funkce, jejíž využívání Vám přinese úspory energie na vytápění !

Podrobné nastavení všech Smart funkcí a jejich parametrů krok za krokem najdete v [Uživatelské příručce](#).


14. Vzdálený přístup

Řídicí jednotka systému evohome obsahuje wi-fi modul 2,4GHz, kterým se připojuje k domácímu routeru. Po připojení systému na internet je možné jej ovládat i vzdáleně – jak prostřednictvím mobilní aplikace, tak přes internetový prohlížeč na PC.

Mobilní aplikace **Total Connect Comfort** je v češtině, a je zdarma ke stažení : na Google play pro zařízení Android, na AppStore pro zařízení iOS.




Schema komunikace evohome :



Jak je patrné ze schematu, komunikace mezi řídicí jednotkou a telefonem (tabletem) nebo počítačem probíhá prostřednictvím serverů Resideo, umístěných na internetovém cloudu – nikoli napřímo přes domácí wi-fi.

Postup zprovoznění vzdáleného přístupu k systému evohome :

1. Připojte řídicí jednotku na domácí wi-fi síť (před započítáním připojování si připravte heslo ke své wi-fi) :



stiskněte tlačítko Nastavení




stiskněte tlačítko Nastavení wi-fi

Řídicí jednotka vyhledá dostupné sítě v okolí – vyberte tu, na kterou se chcete připojit, na vyzvání zadejte heslo Vaší domácí wi-fi, a jednotka se připojí. Chvilku to trvá, a po ukončení procedury se zobrazí hlášení „Připojení se zdařilo“.

Pokud řídicí jednotka nenalezne Vaší domácí síť, vyhledání sítě zopakujte (i vícekrát). Jestliže ani pak nebudete úspěšní, zkontrolujte následující nastavení Vašeho routeru :

- a) router má zapnuté pásmo wi-fi 2,4GHz
- b) router je nastaven na režim DHCP (dynamické přidělování IP adres)
- c) router využívá wi-fi kanál 1, 6, 11 nebo 13, nebo je nastaven na „auto“

2. Založte si účet na portálu getconnected.honeywell.com/cz. Tento portál je kompletně v češtině, a obsahuje mnoho informací, návodů a jiných užitečných materiálů. Tlačítko pro založení účtu / přihlášení na účet naleznete na úvodní straně vpravo nahoře :



V přihlašovací okně dole stiskněte „Vytvořit účet“, a vyplňte své národní údaje do formuláře. **PSČ vyplňte ve tvaru XXXXX (bez mezery) !** Zaškrtněte přijetí smluvních podmínek a stiskněte „Vytvořit účet“,

Zvolené heslo nezapomeňte – budete jej potřebovat !

Na emailovou adresu, shodnou se jménem vytvořeného účtu, Vám přijde inicializační email (většinou do hodiny – čekáte-li marně, zkontrolujte si také schránku nevyžádané pošty). V inicializačním emailu klikněte na odkaz, a vstupte do svého účtu.

3. V účtu založte lokaci - pojmenujte si svůj dům / objekt a zadejte jeho adresu. **ZDE POZOR, PSČ vyplňte ve tvaru XXX XX ! - jestliže použijete adresu vyplněnou během vytváření účtu, v adrese lokace opravte PSČ na tvar s mezerou.** Důvodem je, že zdrojem údajů o aktuální venkovní teplotě, zasílaných do řídicí jednotky, jsou servery AccuWeather, které dokáží přečíst pouze PSČ ve tvaru XXX XX.

Pozn.: **pod jedním účtem si můžete založit několik lokací** (třeba vila Vilekula, apartmán Harrachov, chatička Toskánsko...) - jejich počet není konkrétně omezen.

Na obrazovce Výběr systému zvolte **Systém vytápění** (tlačítko s teploměrem) a stiskněte Další. Do formuláře vyplňte MAC adresu a CRC kód řídicí jednotky (najdete je pod tlačítkem Nastavení wi-fi, nebo na štítku pod krycím rámečkem řídicí jednotky), a stiskněte Odeslat. Řídicí jednotka se tímto zaregistruje na Váš účet.

4. Stáhněte si a nainstalujte mobilní aplikaci **Total Connect Comfort** do svého telefonu. Při prvním otevření vyžaduje aplikace Vaše přihlášení (zadání emailové adresy a hesla), při dalším užívání již není zapotřebí se logovat – aplikace se otevírá rovnou.



DŮLEŽITÁ POZNÁMKA :

je nutné stáhnout správnou aplikaci, a to TCC (Total Connect Comfort) s touto ikonkou ! Pokud se Vám aplikaci nedaří na Google play nebo AppStore najít, zadejte do vyhledávače aplikací „Total Connect Comfort“ – vyskočí Vám na prvním místě.

Pokud chcete systém evohome ovládat prostřednictvím PC, přihlašte se na getconnected.honeywell.com/cz do svého účtu, a v záložce lokace si pod názvem objektu otevřte ovládací obrazovku systému.

15. Odpovědi na časté dotazy, odstraňování potíží a řešení problémů

1. Lze bezdrátové hlavice uzamknout (např. v dětském pokoji) ?

Ano, ovládání hlavice (kolečko i tlačítko) lze uzamknout. Dělá se to na řídicí jednotce, v instalačním menu, v sekci Konfigurace zón (pro každou místnost zvlášť) – postup najdete na straně 23.

2. Kolik bezdrátových hlavice mohou do systému napárovat v rámci jedné místnosti ?

Kolik chcete. Teoretický limit je 256 hlavice, ale takové množství nebude v praxi nikdy zapotřebí.

3. Při párování hlavice mi párovací procedura systému nenabídla možnost přidat k místnosti další hlavici - musím začít znovu?

Nikoli – v sekci Konfigurace zón vejděte do příslušné místnosti a stiskněte tlačítko Párování prvků. Následujte pokyny na obrazovce, a další hlavici napárujte jako „pohon“ (pokud bude systém chtít párovat nejdříve senzor, stiskněte šipku vpravo dole, systém přejde na párování pohonu). Tento postup můžete využít i tehdy, jestliže po nějaké době přidáváte do systému (v již nakonfigurované místnosti) ovládání dalšího otopného tělesa.

4. Jak jsou bezdrátové hlavice hlasité (budou mě rušit) ?

Servopohon uvnitř hlavice je při přestavování polohy (zpravidla při změnách požadované teploty) slyšitelný. Úroveň hluku závisí na akustických vlastnostech místnosti, a také na rezonanci otopného tělesa. Zkušenosti říkají, že do týdne většina lidí přestane zvuky hlavice vnímat. Záleží ale také na individuálním vjemu zvuků různých frekvencí každého uživatele.

5. Bezdrátová hlavice od uvedení systému do provozu nedotápí / přetápí místnost – mám ji reklamovat ?

Tato situace má u typu HR92 zpravidla jednoduché řešení : na hlavici změňte parametr 6 z hodnoty 0 na 1 (režim plného zdvihu) – postup najdete na straně 19, pod bodem 3. U hlavice HR91 tento problém řešitelný není, protože postrádají možnost parametrizace.

6. Bezdrátová hlavice po nějakém čase provozu systému nedotápí / přetápí místnost – jak to mám opravit ?

Zde většinou pomůže „restart“ hlavice :

1. odcvakněte pojistku a sejměte hlavici z montážního nástavce
2. vyjměte baterie, a po chvíli (10 sekund) je vložte zpět
3. otočte černé kolečko nástavce nadoraz proti směru hodinových ručiček
4. nasadte hlavici a zacvakněte pojistku – hlavice by si měla nově osahat zdvih ventilu

7. Hlavice HR92 přestala fungovat, a na displeji se zobrazuje E02 – co to znamená ?

Chybové hlášení E02 znamená, že motorek hlavice nedokáže pohnout s dřikem. Zkuste sejmout hlavici z nástavce a nástavec z ventilu, zacvaknout hlavici do nástavce, vyjmout a vrátit baterie, a zkuste střídatým nastavováním vysoké a nízké teploty, zda se hlavice rozběhne. Pokud ne, je nutné pořídit novou hlavici. Pokud hlavice naprázdno běží, zkontrolujte tělo ventilu (zda není zaseklá kuželka, jak těžce se dřík ventilu pohybuje...).

8. Otopné těleso netopí - je studené, a vůbec nereflkuje, jak zvyšují požadovanou teplotu místnosti – jak to mám opravit ?

Zde je potřeba si říci, že otopná soustava je složitý systém, kde všechno souvisí se vším. Chyba nemusí být nutně jen na straně regulačních prvků. Může jít o problém hydroniky, zdroje otopné vody, samotných ventilů (nikoli hlavice), nebo – a to se stává často, tím můžete rovnou začít : zkuste těleso odvzdušnit.

9. Poznám někde na řídicí jednotce (nebo na mobilní aplikaci), kdy má spínací jednotka ovládající centrální zdroj tepla sepnutý kontakt (tedy že běží kotel) ?

Nepoznáte – indikaci polohy relé spínací jednotky na řídicí jednotce nenajdete. Spínací jednotka přijímá z řídicí jednotky signál 0 ... 100%, a podle jeho hodnoty ovládá zdroj tepla v režimu PID regulace – žádnou zpětnou vazbu o aktuální poloze svého relé řídicí jednotce neposkytuje.

10. Nespíná se kotel, a na spínací jednotce svítí červená dioda – co mám dělat ?

Svítící červená dioda spínací jednotky indikuje ztrátu komunikace s řídicí jednotkou. Spínací jednotku vyresetujte, uveďte ji do párovacího režimu a napárujte ji do systému v příslušné konfiguraci (pokud ovládá zdroj tepla, postup viz str. 44 a 45). Jestliže za čas vypadne komunikace znovu, vypadá to na problém s dosahem bezdrátového signálu - zkontrolujte umístění spínací jednotky (zda není utopená někde za kotlem, nebo vedle kovových předmětů), případně přemístěte spínací jednotku na místo s lepším signálem. Někdy je například nutné přemístit spínací jednotku ze sklepa až do přízemí (a kabel ke kotli patřičně protáhnout).

11. Na spínací jednotce bliká červená dioda – přitom všechno funguje, jak má (jednotka spíná, zelená dioda indikuje sepnutí relé). Co to znamená ?

Příčinou byl nějaký šotek v komunikaci nebo v napájení. Spínací jednotka bude v tomto stavu pracovat řádně, na funkci to nemá vliv. Nepříjemnému blikání červené diody zamezíte prepárováním spínací jednotky - spínací jednotku vyresetujte, uveďte ji do párovacího režimu a napárujte ji do systému v příslušné konfiguraci (pokud ovládá zdroj tepla, postup viz str. 44 a 45).

12. Naměřená teplota na ovladači se trochu liší od zobrazení aktuální teploty v místnosti na řídicí jednotce (a na mobilní aplikaci) – proč ?

Může se stát, že řídicí jednotka zobrazuje o 0,5°C odlišnou hodnotu naměřené teploty než ovladač. Příčinou je zaokrouhlování analogového signálu na hodnotu po 0,5°C. Tento stav může nastávat, ale zjistíte, že nijak často, a na funkci to nemá vliv.

13. Na základní obrazovce řídicí jednotky se u místnosti objevil červený trojúhelníček nebo symbol baterie : systém zaznamenal např. chybu komunikace prvku nebo slabnoucí baterie. Všechno už funguje, baterie byly vyměněny, ale výstražný symbol na obrazovce přetrvává – jak se jej zbavím ?

Jděte do Nastavení, vyberte Výpis poruch, a stiskněte tlačítko Smazat poruchy. Vymaže se seznam zaznamenaných chyb systému, a základní obrazovka se vyčistí od výstražných symbolů.

14. Je možné uzamknout řídicí jednotku ?

Ano – sice ji nezajistíte proti odcizení, ale uzamknout ovládání můžete, a to dokonce na dvou úrovních :

- první úroveň uzamčení dovolí přístup k uživatelskému nastavení (volit teploty, měnit časové programy, atd...), ale zakáže přístup ke konfiguraci systému (do Instalačního menu)
- druhá úroveň uzamčení nedovolí nezvanému uživateli vůbec nic – jakmile naběhne spořič obrazovky, nelze se přes něj bez znalosti hesla dostat na další obrazovky

Otevírací heslo si volí správce, který systém uzamyká - jedná se o 4-ciferný kód. Přesný postup uzamčení naleznete v [Uživatelské příručce evohome](#).

15. Jak mám získat aktuální firmware a jak jej mohu dostat do řídicí jednotky ?

Firmware řídicí jednotky se aktualizuje automaticky, bez zásahu uživatele (předpokladem je pouze připojení řídicí jednotky na internet). K aktualizacím dochází nepravidelně – pouze když dojde k zásadnějším úpravám. V minulých letech byla frekvence aktualizací 1 až 3 roky.

16. Co se stane při ztrátě napájení řídicí jednotky – zůstanou konfigurace a nastavení systému zachovány ?

Ano, žádná nastavení se ze systému nevymažou. Po obnovení napájení potřebuje řídicí jednotka trochu času, aby si jednotlivé prvky osahala – čím složitější je konfigurace systému, tím více to trvá (ale maximálně asi hodinu).

17. Jsou konfigurace systému a jeho nastavení uloženy někde na cloudu, nebo – pokud ne - lze je někde zkopírovat (typicky využitelné v případě, kdy je nutné vyměnit řídicí jednotku) ?

Ne, bohužel – konfigurace ani nastavení systému nikde uložené nejsou, a kopírování / zálohování systému není možné. Po resetu řídicí jednotky nebo její výměně je nutné celý systém znovu nakonfigurovat.

18. Jakmile vyjmu řídicí jednotku z napájecí konzole (čili by měla být nabitá), signalizuje slabé baterie – mám vyměnit dobíjecí články za nové ?

Zpravidla nemusíte. Zde většinou pomůže „restart nabíjení“ řídicí jednotky :

1. vyjměte řídicí jednotku z konzole a odcvakněte rámeček kolem displeje
2. vložte řídicí jednotku do konzole a zkontrolujte, že je dobře usazena
3. opatrně vyjměte jednu z baterií (nepřerušete přitom napájení z konzoly !)
4. počkejte, až se v pravém horním rohu displeje ukáže přeškrtnutá baterie, a poté vložte baterii zpět
5. symbol se změní na baterii s bleskem uvnitř – nechte jednotku uloženou v konzoli nejméně 12 hodin, a to **nepřetržitě** (během tohoto času jednotku z konzole nevyjímajte)

19. Nedaří se mi připojit řídicí jednotku na wi-fi síť – co mám dělat ?

Pokud je Vaše wi-fi standardní domácí síť - nikoli chráněná firemní, a nevyžaduje přihlášení prostřednictvím webové stránky (jako host ve firemní síti), mělo by být možné řídicí jednotku k wi-fi připojit. V případě, že řídicí jednotka po vyhledání dostupných sítí v okolí najde kdeco, ale Vaši síť nikoli, zkontrolujte tato nastavení Vašeho routeru :

- a) router má zapnuté pásmo wi-fi 2,4GHz
- b) router je nastaven na režim DHCP (dynamické přidělování IP adres)
- c) router využívá wi-fi kanál 1, 6, 11 nebo 13, nebo je nastaven na „auto“

Pozn.: Někteří poskytovatelé internetu pronajímají své routery již přednastavené, a to může být důvodem, proč má řídicí jednotka evohome s připojením problémy. Zkuste kontaktovat Vašeho poskytovatele, aby se pokusil problém konektivity vyřešit.

Jestliže řídicí jednotka Vaši wi-fi síť vidí, ale nedokáže se připojit, mohou být důvody např. následující :

- router má nastavený limitní počet zařízení, které lze k síti připojit
- řídicí jednotka neumí takové šifrování sítě, které router používá (jednotka umí všechna běžná šifrování)
- router má uzavřené porty 443 a 80

20. Ztratilo se spojení řídicí jednotky se serverem, nefunguje vzdálený přístup ani prostřednictvím mobilní aplikace, ani přes webové rozhraní – jak mám postupovat ?

Komunikaci se serverem zpravidla obnovíte tímto restartem :

1. vyjměte řídicí jednotku z napájecí konzole
2. odcvakněte rámeček kolem displeje a vyjměte jednu z baterií
3. čekejte 5 minut, poté vraťte řídicí jednotku zpět do napájecí konzole
4. vložte chybějící baterii
5. vyhledejte svou wi-fi síť a připojte se k ní

21. Po uvedení nového systému evohome do provozu se na základní obrazovce nezobrazuje venkovní teplota, a chybí tlačítko Smart funkce (místo toho je pouze Optimalizace) – kde je chyba ?

Příčiny mohou být tři :

- ještě jste nezaregistroval systém na svůj účet (není funkční vzdálený přístup)
- PSČ máte v **adrese lokace** (nikoli účtu) ve špatném tvaru – opravte je na tvar s mezerou XXX XX
- poskytovatel dat o počasí nezná Vaše PSČ v adrese lokace – zadejte PSČ nejbližší větší pošty (města)

Pozn.: Jestliže měníte údaje na svém účtu (např. PSČ), využívejte webové rozhraní – nikoli mobilní aplikaci.

22. Po nějakém čase provozu systému mi na základní obrazovce zmizela venkovní teplota, a nefungují Korekce podle počasí – jak to mám opravit?

Řídicí jednotka ztratila komunikaci se serverem. Podívejte se do Nastavení wi-fi – jestliže je jednotka odpojená, připojte ji. Pokud se ani po připojení na wi-fi (budťe trpěliví) venkovní teplota nezobrazí, restartujte řídicí jednotku (postup viz dotaz 16).

23. Stáhl(a) jsem si do telefonu aplikaci pro vzdálený přístup, ale nemohu se přihlásit, protože nezná mé jméno a heslo – kde je chyba ?

Příčinou je, že jste si stáhl(a) nesprávnou mobilní aplikaci. Systém evohome se ovládá prostřednictvím aplikace **Total Connect Comfort** (TCC) – zadejte tento název do vyhledávače na Google play nebo AppStore. Správná aplikace má tuto ikonku :



24. Kolik lokací (objektů, domů) mohu mít pod svým účtem / kolik jich mohu spravovat v jedné aplikaci ?

Kolik chcete. Limit je neznámý, protože na omezení ještě nikdo nenarazil. Pod svým účtem a v jedné aplikaci můžete mít nejen všechny své systémy evohome, ale i všechny vzdáleně přístupné termostaty Round.

25. V mobilní aplikaci (nebo v přístupu přes internetový prohlížeč) se objevila místnost, kterou jsem v systému nevytvořil(a), a obsahuje nesmyslné nebo proškrtnuté údaje o teplotách. Jak se jí mám zbavit ?

Přihlašte se do svého účtu, odregistrojte řídicí jednotku a znovu ji zaregistrujte :

1. přihlašte se do svého účtu na portálu getconnected.honeywell.com/cz
2. vstupte do příslušné lokace, stiskněte Zobrazit systém
3. stiskněte Odstranit systém vytápění a potvrďte, že chcete řídicí jednotku z lokace vymazat
4. v lokaci stiskněte tlačítko Přidat zařízení
5. do formuláře vyplňte MAC adresu a CRC kód řídicí jednotky (najdete je pod tlačítkem Nastavení wi-fi, nebo na štítku pod krycím rámečkem řídicí jednotky), a stiskněte Odeslat - řídicí jednotka se zaregistruje zpět na Váš účet
6. zkontrolujte si v mobilní aplikaci (nebo rovnou v přístupu přes internetový prohlížeč), že nevyžádaná místnost z přehledu zmizela

Spokojenost s užíváním systému evohome Vám přeje