

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ze dne 24.ledna 1997

### Výrobce, prodejce

ABO valve, s.r.o.  
Dalimilova 285/54, 783 35 Olomouc  
IČO: 496 09 050  
DIČ: CZ496 09 050

### Identifikační údaje o výrobku:

Bezpřírubové uzavírací klapky serie 600  
DN 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200 - PN 16

### Popis a určení výrobku:

Uzavírací klapky ABO serie 600 slouží k úplnému uzavření, nebo otevření průtoku provozního média, kterým je vzduch, voda čistá i znečištěná, horká, mírně agresivní chemické látky a plyny za teploty od -10°C do 130°C.

### Použitý způsob posouzení shody:

Prodejce potvrzuje, že na stanovený výrobek bylo provedeno posouzení shody podle směrnice 97/23/ES, provedené zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění a NV č. 26/2003 Sb. přezkoušením typu (model B).

Uvedený výrobek odpovídá těmto harmonizovaným českým technickým normám, použitým při posuzování shody:

EN 12266-1,2, EN 19, ČSN 133020, EN 558, EN ISO 5211, EN 593, EN ISO 6708, EN 1092-1,2, 1759-1, EN 1333


Tímto osvědčujeme, že výše uvedené tlak. zařízení splňuje veškeré požadavky výše uvedených zákonů a NV.

### Hodnocení vydala:

TÜV SÜD Czech, s.r.o.  
Autorizovaná osoba 211  
ES IČ 1017

V Olomouci dne 1.3.2011

Ing. Josef KOČÍ  
jednatel  
ABO valve s.r.o. Olomouc



**ABO valve, s.r.o.**

Dalimilova 285/54  
783 35 OLOMOUC