



## Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Autorizovaná laboratoř č. C0200100207 podle zákona č. 258/2000 Sb.

### Centrum hygienických laboratoří Brno

Gorkého 6, 602 00 Brno

IČO 71009396, tel.: 543 423 321; e-mail: [ivo.riha@zuova.cz](mailto:ivo.riha@zuova.cz)

ABO valve, s.r.o.  
Dalimilova 285/54  
783 35 Olomouc

Značka : 25 / 2015

Vyřizuje : RNDr. Ivo Říha  
tel.: 543 423 321

Brno 1.6.2015

## VÝSLEDNÉ ZHODNOCENÍ VÝROBKŮ PŘÍCHÁZEJÍCÍCH DO PŘÍMÉHO STYKU S PITNOU VODOU

V souladu s § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, jste požádali o ověření zdravotní nezávadnosti uzavíracích klapek typu 622, 623, 624, 922, 923, 924 B a T, od výrobce ABO valve, s.r.o., Dalimilova 285/54, 783 35 Olomouc.

**Na základě předložených dokladů, provedených výluhových testů a zhodnocení výsledků lze konstatovat, že uzavírací klapky typ 622, 623, 624, 922, 923, 924 B a T, od výrobce ABO valve, s.r.o., Dalimilova 285/54, 783 35 Olomouc**

**splňují**

**požadavky Vyhlášky č. 409/2005 Sb., § 3, odst. 3, o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vody.**

Tento závěr se vztahuje pouze na klapky stejného materiálového složení a konstrukce jako vzorky předložené k posouzení.

Přílohy:

1. *Protokol o autorizovaném vyšetření č. 4847 - 4858 / 2007 vydaný Zdravotním ústavem se sídlem v Brně 6.6.2007*
2. *Výsledné zhodnocení výrobků přicházejících do přímého styku s pitnou vodou č. 81/2007 vydané Zdravotním ústavem se sídlem v Brně dne 23.6.2007*



RNDr. Ivo Říha  
vedoucí autorizované laboratoře